

PŮVODNÍ OCEL. ZÁBRADLÍ
ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM -
- POZINK. - ZÁM. VÝROBEK



- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA (R10)
200/200/9 MM, LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM MIN. TŘÍDY S1
- SPÁROVÁNÍ - VODOTĚSNOU FLEXIBILNÍ HMOTOU
S PŘÍMĚSÍ SKELNÝCH VLÁKEN
- HYDROIZOLACE - JEDNOSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ
STĚRKA REALIZOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, CELK. TL. MIN.3 MM
- PENETRACE PODKLADU
- VYSPRAVENÍ TRHLIN A PUKLIN VE SPÁDOVÉM BETONU
VYSPRÁVKOVOU MALTOU + CELOPLOŠNÁ APLIKACE
VYROVNÁVACÍ MALTY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE - SPÁDOVÝ BETON

- S2 - OPRAVA STĚN

- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA (R10)
200/200/9 MM, LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM MIN. TŘÍDY S1
- SPÁROVÁNÍ - VODOTĚSNOU FLEXIBILNÍ HMOTOU
S PŘÍMĚSÍ SKELNÝCH VLÁKEN
- HYDROIZOLACE - JEDNOSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ
STĚRKA REALIZOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, CELK. TL. MIN.3 MM
- PENETRACE PODKLADU
- VYSPRAVENÍ TRHLIN A PUKLIN VE ZDIVU
VYSPRÁVKOVOU MALTOU + CELOPLOŠNÁ
APLIKACE VYROVNÁVACÍ MALTY
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

- 1** - odstranění původní keramické dlažby včetně maltového lože - až po spádovou vrstvu
- 2** - oprava spádové vrstvy spád: 1,5-2% - vysprávkovou maltou - případně celoplošná aplikace vyrovnávací malty + adhezní můstek
- 3** - penetrace připraveného podkladu
- 4** - hydroizolace - jednosložková flexibilní izolační stěrka - 2 vrstvy, min. tl. 3 mm i na stěny atiky
- 5** - těsnící bandážní - pogumovaná páska - šířky 100 MM - vlepená do hydroizolace celoplošně - v rozích
- 6** - lepení dlaždic - flexibilní lepící tmel s vysokou příčnou deformací a přídržností - minimálně třídy S1 (dle EN 12 002) - nanášet na dlaždici i podklad
- 7** - spárování - vodotěsnou hmotou- flexibilní, rychleschnoucí - s příměsí skelných vláken
- 8** - dilatace - po cca 3 m, po obvodu - styku stěny a dlažby - polyuretanovým tmelem - v odpovídajícím barevném odstínu

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <div>ING. IVAN ZBOŘIL Projektová činnost Vedlejší 8, Brno 625 00 IČO : 463 39 221</div>	
ING. ZBOŘIL	ING. ZBOŘIL	D CAD 3D MAX 24		
STAVEBNÍK : MAGISTRÁT MĚSTA BRNA			OPRAVA	
BRNO, MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ VEŘEJNÉ PODZEMNÍ WC			FORMÁT	
			DATUM	06/2018
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO : 1:50	VÝKRES Č. : D.1.1.9