



Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Starobrněnská 7, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0101755/HLAA

Spisová značka: 2910/MCBS/2019/0097786/3

Vyřizuje: Ing. Jarmila Hlavoňová, tel. 778 752 409

ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 20.06.2019

Veřejná zakázka na stavební práce

nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

„ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Křenová 23 – výměna oken“

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou uveřejňovány na profilu zadavatele (E-ZAK) <https://zakazky.brno-stred.cz/> a to pod příslušnou veřejnou zakázkou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1 - 8)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 1: *Která okna jsou do ulice? Předpokládáme pouze okna pol.č.3, tyto okna budou protihluková a bez žaluzií.*

Odpověď 1: Do ulice jsou okna položka č. 3 a č. 5, budou protihluková a bez žaluzií.

Dotaz 2: *Okna ze dvora jsou- předpokládáme položky 1,2,4,5. Na tyto okna se nevztahuje protihlukový požadavek a budou opatřena vnitřními žaluziemi (kromě WC)?*

Odpověď 2: Okna do dvora jsou položky č. 1, 2 a 4. Není požadavek na žaluzie do žádných oken ze dvora. Okna budou protihluková.

Dotaz 3: *V obecné specifikaci se mluví o balkonových dveřích – ve výpisu prvků žádné balkónové dveře uvedené nejsou.*

Odpověď 3: Jedná se o obecné specifikace a v naší zakázce nejsou balkónové dveře.

Dotaz 4: *Nutnost zohlednit kouřovod. Nevíme pod jakým oknem bude osazen.*

Odpověď 4: Jedná se o obecné specifikace. V místnostech není kouřovod, není nutné zohledňovat jeho přítomnost.

Dotaz 5: *Povrchová úprava oken, kování, žaluzií?*

Odpověď 5: Barva profilů bílá, kování celoobvodové s mikroventilací, žaluzie nejsou požadovány.

Dotaz 6: *Dále je uvedeno, že součástí dodávky bude ošetření a zapravení klenutých nadpraží, ocelové nosníky součástí dodávky- není v RZP*

Odpověď 6: Jedná se o obecné specifikace. Na budově nejsou klenutá nadpraží.

Dotaz 7: *Položky 1-5 jsou opatřeny mříží. Není uveden rozměr mříží, detail kotvení do zatepl. fasády, členění, profil, povrchová úprava.*

Odpověď 7: Mřížemi **nebude** opatřena položka č. 3 – okna z ulice – bude upraven výkaz výměr, který bude součástí cenové nabídky.

Technický popis předokenních mříží:

Mříže navrženy z ocelové kulatiny tl. 10mm ve svislém rastru po cca. 100-120mm (dle celkové šířky okna) vařené do obvodového ocel. rámu. U oken s větší plochou je potřeba uvažovat o zajištění stability průhybu mříží.

Ukotvení mříží bude provedeno na montážní kotvící pracny do bočních špalet, nadpraží a parapetu v rámci obvodového zdiva. Kotvící pracny ukotveny mezi mříž a vnější líc okna.

Materiál: svislý rastr kulatina (10 mm), rám L nebo jackl profil

Povrchová úprava: žárový pozink



Pozn. Mříže zaměřit dle skutečných rozměrů po omítkách

Informace 8: V současné době je již zateplení přístavby před dokončením.
Demontáž stávajících mříží vč. zapravení fasády provede zhotovitel zateplení.

S pozdravem

Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí
odboru školství, sportu, kultury
a mládeže

Přílohy: Výkaz výměr – upravený
Výpis prvků – upravený
Specifikace výplní otvorů - upravená

Rozdělovník: spis