



- LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ARMATUR:**
- 1 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 4,9 kW S NEREZOVÝM VÝMĚNÍKEM VČ. OBĚHOVÉHO ČERPADLA, REGULACE, POJISTNÉHO VENTILU
 - 2 HYDRAULICKÝ VYROVNAVÁČ DYNAMICKÉHO TLAKU DN100 PRO Q=4 m³/hod
 - 3 NEPŘÍMOOHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK NEREZOVÝ HRs 800-TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA 4,56m²/VÝKON 82 kW
 - 4 EXPAZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA N V=200 l P=6 bar
 - 5 TOPNÉ VĚTVE
 - 6 NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
 - 7 DOPLNOVACÍ A ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (VIZ. SCHÉMA ZAPOJENÍ)

- LEGENDA POTRUBÍ :**
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
 - TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA
 - TOPNÁ VODA-PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
 - TOPNÁ VODA-ZPÁTEČKA STÁVAJÍCÍ
 - EXPAZNÍ POTRUBÍ
 - STUDENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - CIRKULACE

↔ - HRANICE DODÁVKY

POZNÁMKY :

- POTRUBÍ BUDE VYSPÁDOVANO K ODVZDUŠŇOVACÍM NÁDOBKÁM. POTRUBÍ OD ON BUDE SVEDENO DO JEDNOHO MÍSTA PRO OBSLUHU. NUTNO ZAJISTIT INSTALACI ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ, ABY BYLO MOŽNÉ POTRUBÍ ODVZDUŠNIT, I KDYŽ NEJSOU NA VÝKRESE UVEDENY
- PŘED VLASTNÍM DOPROJENÍM,NUTNO PROVĚŘIT POLOHU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY SEKUNDÉRU A ROZVODŮ STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE
- KOTELNA BUDE OPAŘENA STÁVAJÍCÍMI VĚTRACÍMI OTVORY PRO PŘÍVOD VZDUCHU A VĚTRÁNÍ DLE POŽADAVKU VÝROBCE A ČSNIVZ. PROJEKT ROZVODU PLYNU)
- NOVĚ BUDOU VYSPRAVENY OMÍTKY A PODLAHY
- INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ BUDE MÍT ZAJIŠTĚN SERVISNÍ PROSTOR DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA	
VYPRACOVAL		JIŘÍ BRODSKÝ <i>Brodek</i>	
KRAJ	JIHO-MORAVSKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD	BRNO
MÍSTO STAVBY	Vinařská 958/4, 603 00 Brno-střed		
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
AKCE	MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. - rekonstrukce kotelny, PD VYTÁPĚNÍ		
OBSAH VÝKRESU		Č. VÝKRESU	
PŮDORYS		1	

ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, GSM: 602 563 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekte@pohanka.net, www.pohanka.net	
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO
1:50	Č. PARÉ

ING. LEOŠ POHANKA
projektové a inženýrské služby
Dolní 35, Nové Veselí, 592 14
tel.: 566 667 342, gsm: 602 563 045
IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664
projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

FORMÁT 2xA4
DATUM 05/2019
STUPEŇ DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY 59/19
ZMĚNA

Č. VÝKRESU
1