



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

1 Plynový kondenzační kotel fy WOLF typ CGW-2-14/100 L (2,1-15,2 kW) - součástí kotle je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, ohřev TV (44 l)

POZNÁMKA:

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden drážkou ve zdi. Připojovací potrubí připojeno ze zadu od zdi. Potrubí ve zdi budou opatřena izolací MIRELON tl. 9 mm.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK budou připojena arm. VEKOLUX, trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASIC budou vybavena ventilem MULTILUX. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi HEIMEIER.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.m. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA | °C |
|------|-----------------|--------|----|
| 1.00 | ZÁDVEŘÍ | 2,90 | 20 |
| 1.01 | CHODBA | 9,80 | 20 |
| 1.05 | POKOJ | 22,15 | 22 |
| 1.06 | POKOJ | 23,50 | 22 |
| 1.07 | KOUPELNA | 4,00 | 24 |
| 1.08 | KOMORA | 2,75 | 20 |
| 1.09 | KUCHYŇ | 11,00 | 22 |

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Radim Drápal, PhD | | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Ondřej Pavlica | | |
| INVESTOR: | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO | | |
| STAVBA: | ORLÍ 478/11 - oprava bytové jednotky č. 18 | | |
| OBJEKT: | VYTÁPĚNÍ | FORMÁT: | 2 x A4 |
| NÁZEV VÝKRESU: | PŮDORYS 5NP - byt č. 18 | DATUM: | 06/2017 |
| | | STUPEŇ: | DPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | |
| | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | 1:50 | 1 |