



POZNÁMKA:

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden drážkou ve zdi. Připojovací potrubí je připojeno ze zadu od zdi. Potrubí v podlaze a ve zdi budou opatřena izolací MIRELON tl. 9 mm.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK budou připojena arm. VEKOLUX, trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR CLASIC bude vybaveno ventilem MULTILUX. Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- - - VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radim Drápal, PhD		
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Pavlica		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
STAVBA:	ORLÍ 521/28 - oprava bytové jednotky č. 9	FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT:		DATUM:	06/2017
VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PŮDORYS 4NP - byt č. 9		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	1