



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- - - VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

1 Plynový kondenzační kotel fy WOLF typ CGW-2-14/100 L (2,1-15,2 kW)
- součástí kotle je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, ohřev TV (44 l)

POZNÁMKA:

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden v podlaze. Připojovací potrubí připojeno ze zadu od zdi. Potrubí v podlaze budou opatřena izolací MIRELON tl. 13 mm.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK budou připojena arm. VEKOLUX, trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR CLASIC bude vybaveno ventilem MULTILUX. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavice HEIMEIER.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	°C
1.01	CHODBA+WC	15,40	20
1.02	LOŽNICE	24,40	22
1.03	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,65	22
1.05	KOUPELNA	7,90	24

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radim Drápal, PhD		
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Pavlica		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
STAVBA:	SOLNIČNÍ 239/11 - oprava bytové jednotky č. 21	FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT:		DATUM:	06/2017
VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PŮDORYS 5NP - byt č. 21		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	1