



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
201	WC	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,15	2,410	KERAM. OBKLAD V=1600 mm
202	KOUPELNA	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2,64	2,500	KERAM. OBKLAD V=2100 mm
203	CHODBA	DŘEVĚNÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	7,61	3,070	DŘEVĚNÉ LIŠTY
204	KUCHYŇ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	13,33	2,890	PVC LIŠTA
205	POKOJ 2	DŘEVĚNÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	16,23	2,870	DŘEVĚNÁ LIŠTA
200	BALKÓN	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	—	1,65	—	SOKL 80 mm

LEGENDA ČAR:

- ÚT PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ÚT VRATNÉ POTRUBÍ

LEGENDA:

- VK21–600/1800

– DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTILKOMPAKT V PROVEDENÍ S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM A TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (TYP – VÝŠKA/DÉLKA)
- KLCM 1120X600

– TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, (TYP VÝŠKA/DÉLKA)
- RŠ 2xDN15

– DVOJITÉ PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM
- TRV

– TERMOSTATICKÝ VENTIL S NASTAVITELNOU HODNOSTOU Kv
- RŠ

– PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S NASTAVITELNOU HODNOTOU Kv
- TH

– TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- AOV

– UMÍSTĚNÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO SPÁDOVÁNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ
- VK

– VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- NOVÉ POTRUBÍ ÚT BUDE OCELOVÉ SPOJOVANÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
- POTRUBÍ ÚT BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNĚ
- POTRUBÍ ÚT BUDE IZOLOVÁNO POTRUBNÍMI POUZDRY Z PĚNOVÉHO POLYETYLÉNU

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČASTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Košner, Ph.D.

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
PEKAŘSKÁ 30 BYT Č. 3

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ETÁŽOVÉ VYTÁPĚNÍ

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

22.06.2017

Část:

D.1.4.c

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

01

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:50