POHLED ČELNÍ/ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV

POZNÁMKY VE VÝKRESE

- STĚNY PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK OČIŠTĚNY, SPÁRY ZDIVA PROŠKRABÁNY, OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY Z 80%, ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VIDITELNĚ ROZVODY A PRVKY INSTALACÍ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH ODSTRANĚNY
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU STÁVAJÍCÍ, DOJDE K ZASLEPENÍ, PLYN NEBUDE V OBJEKTU VYUŽÍVÁN
- SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH PROSTORŮ DO HYGIENICKÝCH PROSTOR BUDOU OPATŘENY NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ
- U VŠECH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ KONTROLA ZHLAVÍ
- NOVÉ SDK PODHLEDY - SÁDROKARTONOVÉ DESKY S ROŠTEM ZAVĚŠENÉ NA PŘÍMÉM ZÁVĚSU KOTVENÉM DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU
- V PROSTORÁCH, KDE BUDOU REALIZOVÁNY STAVEBNÍ ÚPRAVY, BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI A OSAZENY NOVÉ SKLADBY DLE VÝPISU SKLADEB
- OČIŠTĚNÍ VŠECH ZDĚNÝCH POVRCHŮ V SUTERÉNU NA REŽNÉ ZDIVO S PROŠKRÁBÁNÍM SPAR
- DOJDE K REALIZACI DRÁŽEK PO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉHO VEDENÍ TOPENÍ(STOUPACÍHO I PŘÍPOJNÉHO K JEDNOTLIVÝM OT). VYTYČENÍ TRASY BUDE PROVEDENO PŘI REALIZACI TRASY PO KONZULTACI S TOPENÁŘI.
- V 1PP A 1NP DOJDE K ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PO INSTALACÍCH. NÁSLEDNĚ BUDE ZDIVO SANOVÁNO ZPŮSOBEM JAKO ZDIVO OKOLO.
- DOJDE K VYBOURÁNÍ PROSTUPU DO SOPOUCHŮ KOMÍNU PRO NAPOJENÍ SPIROPOTRUBÍ OD DIGESTOŘÍ A K ODVĚTRÁNÍ KOUPELEN

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

N1 PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY, ZATEPLENÍ ZDIVA PĚNOVÝMI POLYSTYRÉNEM EPS 70 F TL. 160 mm, λ = 0,038 W/mK, KOTVEN POMOCI TALÍŘOVÝCH HMOZDINEK S KOVOVÝM TRNEM A ZAPUŠTĚNOU HLAVOU, ZÁKLADNÍ VRSTVA: TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERÁLNÍ, TL. 4 mm S PERLINKOU 165 g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TENKOVRSTVÁ HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm, OMÍTKA S OBSAHEM SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE, V ODSTÍNU DLE INVESTORA. OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENY PÁSY Z MW λ = 0,039 W/mK

N2 OČIŠTĚNÍ + ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZDIVA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM XPS TL. 160mm, λ=0,038W/mK, KOTVENO LEPENÍM, ZÁKLADNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERÁLNÍ TL 4mm S PERLINKOU 4,90 g/m², POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE TVOŘIT DEKORATIVNÍ OMÍTKA, V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE INVESTORA, APLIKACE IZOLACE BUDE POKRAČOVAT 300 AŽ 600 mm POD POVRCH UPRAVENÉHO TERÉNU

N3 OČIŠTĚNÍ + PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY, ZAKLADNI VRSTVA: TENKOVRSTVA ARMOVACI STERKA, MINERALNI, TL. 4 mm S PERLINKOU 165 g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TENKOVRSTVÁ HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm, OMÍTKA S OBSAHEM SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE, V ODSTÍNU DLE INVESTORA

N4 OČIŠTĚNÍ + PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY SOKLOVÉ ČÁSTI, ZÁKLADNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERÁLNÍ TL 4mm S PERLINKOU 4,90 g/m², POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE TVOŘIT DEKORATIVNÍ OMÍTKA, V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE INVESTORA

N7 OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN Uw <= 0,8 W/m²K, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY , PŘIPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OKNA OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝMI PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ, NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN, ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. PO ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE OSAZEN I NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO PLECHU.

N8 OSAZENÍ NOVÝCH PARAPETŮ+ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN PARAPETY: ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZEN NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO PLECHU.

N9 OSAZENÍ NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A SESTAV Uw <= 1,2 W/m²K, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY A , PŘIPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝMI PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ, NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN, ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ VÝPLNĚ VYROBÍ). PRO SESTAVY S OKNY: Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. Z EXTERIÉRU BUDE OSAZEN NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO PLECHU. POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30

N10 VYTVOŘENÍ VYROVNÁVACÍCH SCHŮDKŮ, POUŽITÍ CPP Z BOURANÝCH OTVORŮ. PŘED LEPENÍM DLAŽBY POVRCH VYROVNÁN BETONOVOU MAZANINOU MIN TL. 30 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA NALEPENÍ MRAZUVZDORNÉ PROTISKLUZNÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NA MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO URČENÉ DO EXTERIÉRU.

N11 POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYROVNÁVACÍCH SCHŮDKŮ. PŘED LEPENÍM DLAŽBY POVRCH VYROVNÁN CEMENTOVOU MALTOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA NALEPENÍ MRAZUVZDORNÉ PROTISKLUZNÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NA MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO URČENÉ DO EXTERIÉRU.

N12 DOZDĚNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA, POUŽITÍ CPP Z BOURANÝCH OTVORŮ NA MALTU CEMENTOVOU, VYROVNÁNÍ PLOCHY VÁPENNOCEMENTOVOU MALTOU DO ROVINY PŮVODNÍ FASÁDY OBJEKTU

N50 OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN Uw <= 1,2 W/m²K, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY , PŘIPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OKNA OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝMI PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ, NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN, ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. PO ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE OSAZEN I NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO PLECHU.

N56 OSAZENÍ VNĚJŠÍHO PRŮBĚŽNÉHO PARAPETŮ+ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN. PARAPET ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNĚJŠÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU Z LAKOVANÉHO PLECHU. PRŮBĚŽNÝ PARAPET MĚNÍ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N57 ZELENÁ STĚNA: VYTVOŘENÍ KONSTRUKCE PRO POPÍNAVÉ ROSTLINY. KOTVÍCÍ PRVEK, OCELOVÝ ŠROUB S OKEM DÉLKA 350 mm + OKO, ZÁVIT Φ 12 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINEK GALVANICKÝ, KOTVENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE. PROPOJENÍ KOTEV NEREZOVÝM LANEM Φ 6 mm, PŘI KAŽDÉM OKU SPOJENÍ LANA LANOVOU SVORKOU NEREZOVOU PRO LANO Φ 6 mm. POPÍNAVÉ ROSTLINY OSAZENY U PATY OBJEKTU DO ZEMĚ, VYTVOŘENÍ MEZER V OKAPOVÉM CHODNÍKU

N62 MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z LAKOVANÉHO PLECHU. OKAPOVÝ SYSTÉM 150, DEŠŤOVÝ SVOD DN 100, PODOKAPNÍ ŽLAB R.Š. 330 mm. PODOKAPNÍ ŽLAB KOTVEN ŽLABOVÝMI HÁKY NA LAŤOVÁNÍ ULOŽENÉ NA NADKROKEVNÍ KONSTRUKCI. DEŠŤOVÝ SVOD KOTVEN DO NOVÝCH OBJÍMEK Z LAKOVANÉHO PLECHU NA NOVĚ OSAZENÉ KOTVY

N63 OSAZENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU+ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITY APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN. PARAPET: ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNĚJŠÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU Z LAKOVANÉHO PLECHU. PARAPET MĚNÍ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N69 OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH STŘEŠNÍCH OKEN Uw <= 1,1 W/m²K, BARVA BÍLÁ, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, ROZMĚRY 940x1200 mm (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORU PROVEDE MÍSTNÍ MĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ), PLECHOVÁNÍ OKEN JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA

N74 KONSTRUKCE KROVU: OCELOVÁ KONSTRUKCE Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ HEB 160. STOJNY OSAZENY NA NOSNÝCH ZDECH. KONSTRUKCE OCELOVÝCH KROKVÍ HEB 160 SVAŘOVÁNY SE STOJNAMI. KONSTRUKCE KOTVENA DO SVISLÝCH STĚN POMOCÍ OCELOVÝCH PLATNÍ KOTVAMI JEDNOTLIVÉ PRVKY OPATŘENY PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM. NA OCELOVÉ KONSTRUKCI ULOŽENY DŘEVĚNÉ VAZNICE ROZMĚRU 160x80 mm S HORNÍ HRANOU V ÚROVNI HORNÍ HRANY OCELOVÝCH KROKVÍ. VAZNICE KOTVENY K OCELOVÝM KROKVÍM OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI L PROFILU. PROSTOR KAPSY VYPLNĚN PĚNOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU.

N85 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SE SKLÁDANOU KRYTINOU: MONTÁŽ BEDNĚNÍ OSB DESEK NA NOSNOU KONSTRUKCI, NA BEDNĚNÍ NALEPENÍ SAMOLEPÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU JAKO PAROZÁBRANY. TEPELNÁ IZOLACE Z PIR TVRDÝCH DESEK MECHANICKY KOTVENÝCH DO VAZNIC, OPATŘENÝCH DIFUZNÍ FÓLIÍ, LAŤOVÁNÍM A PŮVODNÍ SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU. KRYTINA DOPLNĚNA O VĚTRACÍ TAŠKY CCA 30 KS. VĚTRACÍ TAŠKY ULOŽENY VE DRUHÉ ŘADĚ OD HŘEBENE.

N87 OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, PŘECHOD MEZI SKLÁDANOU KRYTINOU A PVC FÓLIÍ. KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, MECHANICKY KOTVENÝ

N88 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ PRVKY Z LAKOVANÉHO PLECHU

N92 REPAS VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO OBJEKTU. MATERIÁL DŘEVO MASIV, ČLENĚNÁ SKLENĚNÁ VÝPLŇ NADSVĚTLÍKU, PO UKONČENÍ OPRAVY DVEŘE NAZPĚT NAMONTOVÁNY NA PŮVODNÍ MÍSTO

N93 ZAPRAVENÍ OTVORU PO TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ. VYPLNĚNÍ OTVORU VYSOKOEXPANZNÍ PĚNOU, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH VYZDĚNÝ Z OSEKANÝCH CIHEL, NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY A NÁSLEDNĚ FASÁDY

N94 OSAZENÍ NOVÝCH PLECHOVÝCH DVÍŘEK S RÁMEM A PŘÍLOŽKAMI PRO MONTÁŽ DO ZDIVA S OZNAČENÍM DRUHU ROZVODU. BARVA HNĚDÁ, KOTVENÍ DO NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI

N107 OČIŠTĚNÍ + PROVEDENÍ OPRAVY ČLENITÉ FASÁDY, STÁVAJÍCÍ ZDOBNÉ PRVKY ZANECHANÉ, NANESENÍ NOVÉ FINÁLNÍ VRSTVY DLE ODSTÍNU INVESTORA

N112 OSAZENÍ POTRUBÍ Φ 110 DO OTVORU ZDIVA PRO ZAJIŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ SUTERÉNNÍCH PROSTOR. TRUBKA KG 110x3,2 OSAZENA VE SKLONU 30°, SMĚŘUJÍCÍ K PODLAZE 1PP. TRUBKA ZAŘÍZNUTA V ÚROVNI HRANY FASÁDY ZDIVA, HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. UKONČENÍ V EXTERIÉRU NEREZOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU SE SÍŤOVINOU PROTI HMYZU S HORIZONTÁLNÍMI PEVNÝMI ŽALUZIEMI. V INTERIÉRU UKONČENÍ BEZ KRYCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY.

N113 ZAPRAVENÍ OTVORU, OSAZENÍ NOVÉ VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKY NA OTVOR 400x150 mm. MŘÍŽKA OPATŘENA SÍŤKOU PROTI HMYZU

N120 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ, NADSTŘEŠNÍ ČÁST ROZEBRÁNA. DOJDE K PROPOJENÍ PRŮDUCHŮ A K VYTVOŘENÍ NOVÉ BETONOVÉ HLAVY S PŘESAHEM 50 mm. VYTVOŘÍ SE VĚTRACÍ OTVORY 200x200 mm NA KRATŠÍ STRANĚ. OTVOR BUDE MÍN. 500 mm NAD HI STŘECHY, BETONOVÁ HLAVA PAK 200 mm NAD VĚTRACÍM OTVOREM. KOMÍN BUDE OPATŘEN NOVOU OMÍTKOU.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO CPP, VÝPLŇ DO NOSNÝCH OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN
- STŘEŠNÍ KRYTINA, PŮVODNÍ SKLÁDANÁ
- VYPLNĚNÍ OTVORU VYSOKOEXPANZNÍ PĚNOU, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH VYZDĚNÝ Z OSEKANÝCH CIHEL, NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY A NÁSLEDNĚ FASÁDY

POZNÁMKA

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS PROVEDEN V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ A
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

±0,000 = 206,020 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –

zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	MENHIR PROJEKT	Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092
vypracoval	Ing. Marek Uhrinec		
investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		
akce	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VÍDEŇSKÁ 229/11, BRNO - REKONSTRUKCE DOMU	formát	4xA4
		datum	08/2018
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	stupeň dokumentace	DPS
obsah výkresu	POHLED ČELNÍ/ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV	měřítko	1:50
		číslo výkresu	D.1.1.2.10