

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	ZÁDVEŘÍ	11,10	VIZ PŮDORYS	8	SCHODIŠTĚ	21,85	VIZ PŮDORYS
2	HERNA + LOŽNICE	57,00	2850	9	CHODBA	11,66	3695
3	WC + UMÝVÁRNA	5,96	—	10	WC + UMÝVÁRNA	7,99	—
4	CHODBA	10,47	2880	11	WC UČITELÉ	1,20	—
5	PŘÍPRAVNA	12,92	2860	12	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1,08	—
6	LOGOPEDIE	15,80	—	13	HERNA	79,37	3545
7	ŠATNA	15,80	—	14	LOŽNICE	22,38	3530

POZNÁMKY

B - svítidlo LED přisazené podélné IP54 47W 3000K 6900lm
C2 - svítidlo LED přisazené široký korpus IP65 40W 4000K 5500lm
E1 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 10W 4000K 1300lm
E2 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 14W 4000K 2000lm
E3 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 27W 4000K 3800lm
NO - svítidlo LED kruhové přisazené s nouzovým modulem IP44 20W/4,5W 4000K 1500lm/250lm

- instalační krabice pod omítku KU68 - příprava pro žaluzie
- ⚡ spínač řazení 1 v prohloubené instalační krabici
- ⚡ spínač řazení 5 v prohloubené instalační krabici
- ⚡ spínač řazení 6 v prohloubené instalační krabici
- ⦿ tlačítko s orientační LED
- ⚡ spínač řazení 6+6 v prohloubené instalační krabici
- ↗ stoupající, klesající vedení
- ⚡ elektrický rozvaděč

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz
ZAKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3
ČSN 33 2000-4-41 ED.2
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ -

INVESTOR	Statutární město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miroslav Dvořáček
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	Malé Lipky 298, 664 07 Pásovice
AKCE	Oprava silnoproudé elektroinstalace	projektování elektrických zařízení
OBSAH		IC: 44031955, +420 602 738 484
situace 1.n.p. elektroinstalace světlých obvodů		DATUM
		Říjen 2019
		STUPEŇ
		DPS
		MĚŘÍTKO
		1:50
		FORMÁT
		840x360

