

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	SCHODIŠTĚ	13,10	–	8	LOŽNICE	21,15	2865
2	CHODBA	30,67	VIZ PŮDORYS	9	LOŽNICE	15,43	2855
3	PŘEDSÍŇ WC	3,33	2985	10	SKLAD HRAČEK	4,48	–
4	WC UČITELE	1,02	2985	11	HERNA	56,68	2855
5	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,06	2985	12	WC + UMYVÁRNA	6,48	2865
6	WC + UMYVÁRNA	5,57	–	13	PŘÍPRAVNA	13,51	2885
7	HERNA	84,08	2845	14	LOŽNICE	32,93	2915

POZNÁMKY

B - svítidlo LED přisazené podélné IP54 47W 3000K 6900lm
C2 - svítidlo LED prachotěsné široký korpus IP65 40W 4000K 5500lm
E1 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 10W 4000K 1300lm
E2 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 14W 4000K 2000lm
E3 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 27W 4000K 3800lm
NO - svítidlo LED kruhové přisazené s nouzovým modulem IP44 20W/4,5W 4000K 1500lm/250lm

- instalační krabice pod omítku KU68 - příprava pro žaluzie
- ⌋ spínač řazení 1 v prohloubené instalační krabici
- ⌋ spínač řazení 5 v prohloubené instalační krabici
- ⌋ spínač řazení 6 v prohloubené instalační krabici
- ⊙ tlačítko s orientační LED
- ⌋ spínač řazení 6+6 v prohloubené instalační krabici
- ↗ stoupající, klesající vedení
- ▬ elektrický rozvaděč

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL 411 A 415.1
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ - ČSN 33 2000-4-41 ED.2

INVESTOR	Statutární město Brno	PROJEKT
ADRESA	Domínkánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	Malé Lipky 298, 664 07 Pozorice
AKCE	Oprava sinoproudé elektroinstalace	projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBSAH	situace 2.n.p. elektroinstalace světelných obvodů	
	DATUM	Říjen 2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT	840x360

