



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1

VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3

- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ -

ČSN 33 2000-4-41 ED.2

- PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÉ -

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT	
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484	
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno		
AKCE	Oprava silnoproudé elektroinstalace		
OBSAH schéma přenosu		DATUM	Říjen 2019
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	A4