

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	SCHODIŠTĚ	11,97	–	11	SEKRETÁŘKA	5,04	2555
2	CHODBA	8,35	VIZ PŮDORYS	12	ŘEDITELNA	13,39	2560
3	CHODBA	14,66	VIZ PŮDORYS	13	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	3,06	2580
4	PŘÍPRAVA ZELENINY	14,55	VIZ PŮDORYS	14	SKLAD POTRAVIN	19,69	2540
5	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,33	–	15	ÚMÝVÁRNA	10,37	2510
6	SKLEP	41,36	–	16	WC	1,06	–
7	SKLAD	22,00	VIZ PŮDORYS	17	DENNÍ MÍSTNOST	5,83	2510
8	KOTELNA	13,50	VIZ PŮDORYS	18	CHODBA	15,81	2840
9	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	7,99	–	19	KUCHYŇĚ	43,66	2580
10	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	8,40	–	20	SKLAD TERMOSŮ	2,2	–

POZNÁMKY

- A1 - svítidlo LED přisazený/vestavný čtverec IP40 20W 4000K 3000lm
- A3 - svítidlo LED přisazený/vestavný čtverec IP40 49W 4000K 5400lm
- C1 - svítidlo LED prachotěsné úzký korpus IP65 20W 4000K 3000lm
- C2 - svítidlo LED prachotěsné široký korpus IP65 40W 4000K 5500lm
- E1 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 10W 4000K 1300lm
- E2 - svítidlo LED přisazené obdélník IP20 14W 4000K 2000lm
- NO - svítidlo LED kruhové přisazené s nouzovým modulem IP44 20W/4,5W 4000K 1500lm/250lm

- spínač řazení 1 v prohloubené instalační krabici
- spínač řazení 5 v prohloubené instalační krabici
- spínač řazení 6 v prohloubené instalační krabici
- tláčítko s orientační LED
- spínač v krytí IP44
- stoupající, klesající vedení
- elektrický rozvaděč

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3~N+PE, TNS, 50Hz
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ - ČSN 33 2000-4-41 ED.2
- PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÉ -

INVESTOR	Statutární město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miroslav Dvořáček Malé Lípky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	č.č. 44031955, +420 602 738 484
AKCE	Óprava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	situace 1.p.p. elektroinstalace světelných obvodů	
	DATUM	Říjen 2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT	840x360

