

PROTOKOL č. 1/2019

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Složení komise:

Předseda: **Miloslav Dvořáček**

Členové: **Jiří Mazel**

Markéta Brázdová

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu a stručný popis (stavby, místnosti): **prostory v suterénu, kuchyně a sklady**

STAVBA: MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, P.O., 602 00 Brno

zděná pětipodlažní budova se sedlovou střechou, samostatně stojící, středem budovy schodiště, druhé schodiště vně budovy. Suterén slouží provozu kuchyně, 1.,2.,3.np podlaží mateřská škola s dětmi, 4.np administrativa

Použité podklady: **Prohlídka**

Přílohy:

Určení vnějších vlivů zápisem do tabulky:

Název vnějšího vlivu	Označení a určení vnějšího vlivu	Vlivy považované za normální ¹⁾
Teplota okolí	AA5 (1-8)	AA4, AA5
Atmosférické podmínky v okolí	AB5 (1-8)	AB4, AB5
Nadmořská výška	AC1 (1-2)	AC1
Výskyt vody	AD1 (1-8)	AD1
Výskyt cizích pevných těles	AE4 (1-6)	AE1
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF2 (1-4)	AF1
Mechanická namáhání	AG2 (1-3)	AG1
Vibrace	AH2 (1-3)	AH1
Výskyt rostlin nebo plísní	AK2 (1-2)	AK1
Výskyt živočichů	AL1 (1-2)	AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení	AM-1-1	AMB-1,9-1,21,25-2,31-1až3
Sluneční záření	AN1 (1-3)	AN1
Seismické účinky	AP1 (1-4)	AP1
Bouřková činnost, počet bouřkových dní v roce	AQ1 (1-3)	AQ1
Pohyb vzduchu	AR2 (1-3)	AR1
Vítr	AS1 (1-3)	AS1
Schopnost osob	BA1 (1-5)	BA1
Dotyk osob s potenciálem země	BC3 (1-4)	BC2
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1 (1-4)	BD1
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1	BE1
Stavební materiály	CA1 (1-2)	CA1
Konstrukce budovy	CB1 (1-4)	CB1

¹⁾ Jsou-li všechny vlivy určeny jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 přílohy NA zpracovávat protokol.

Závěr: V posuzovaném prostoru se kromě vnějších vlivů definovaných jako normální vyskytují ještě tyto vlivy:

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, z hlediska elektrických zařízení - nebezpečné-

Poznámky: **prostory s prostředím nebezpečným:**

KUCHYNĚ, PŘÍPRAVA ZELENINY, ÚKLID, SKLEP, SKLADY POTRAVIN

v **BRNĚ**

dne **Říjen 2019**

podpis předsedy komise