


ROZVÁDĚČ RHE


(HLAVNÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ – ROZVODNA V 1.NP)



POZN.: VŠECHNY PŘÍSTROJE V NEMĚŘENÉ ČÁSTI ROZVÁDĚČE RHE (HLAVNÍ VYPÍNAČ, JISTIČE PŘED ELEKTROMĚRY, APOD.) MUSÍ BÝT TYPOVĚ SCHVÁLENÉ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ E.ON. PŘED REALIZACÍ BUDE PROVEDENO PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ UMÍSTĚNÍ A ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE RHE S DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ.

Typ rozváděče (skříň):		OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ, ELEKTROMĚROVÝ			
Rozměry (ŠxVxH):		2430x2160x250		Nátěr (barva):	RAL 7035 (ŠEDÁ)
Počet polí:		3		Dělení:	–
Krytí vnější/vnitřní:		IP 30/20		Jm.proud:	250A
Přívod:	SPODEM	Vývody:	VRCHEM SPODEM	Dodavatel:	MORAVEC a PRÝMA, v.o.s.
Pi[kW]:	300,02	β:	0,42	Pp[kW]:	126,01

Napěťové soustavy:	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:
3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–C–S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
3N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–S	DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
	DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s.  Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel/fax: 05/4515 2729	
VEDOUcí PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA		
ZAKAZNÍK: MENHIR projekt, s.r.o.		ARCHIVNÍ č.	3829-002-02-01-000
BRNO – VÍDEŇSKÁ 229/11 REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ČÁST ELEKTRO STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ	DPS
		VÝR. ČÍSLO	–
		DATUM	8/2018
		FORMÁT	9A4
OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RHE		LISTŮ	9
NÁZEV VÝKRESU: Titulní list – čelní pohled		LIST	1
		VÝKRES	E2

