



ROZVÁDĚČ RS1

(1.NP – PRODEJNA)

ČELNÍ POHLED:

PLÁN OSAZENÍ PŘÍSTROJI:



MINIMÁLNÍ ROZMĚR NIKY: 500x580x127mm

HORNÍ HRANA ROZVÁDĚČE S HORNÍ HRANOU DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--|--------|----------------|-------------------------|
| Typ rozváděče (skříně): | | OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, 3x24 MODULŮ | | | |
| Rozměry (ŠxVxH): | | 590x620x135 | | Nátěr (barva): | RAL 9016 (BÍLÁ) |
| Počet polí: | | – | | Dělení: | – |
| Krytí vnější/vnitřní: | | IP 30/20 | | Jm.proud: | 40A |
| Přívod: | VRCHEM | Vývody: | VRCHEM | Dodavatel: | MORAVEC a PRÝMA, v.o.s. |
| Pi[kW]: | 22,24 | β: | 0,70 | Pp[kW]: | 15,57 |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Napěťové soustavy: | Ochrana proti nebezpečnému dotyku: |
| 3N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–S | SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
| | DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM |
| | DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM |
| | |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ | ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC | Moravec a Prýma, v.o.s.  Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel/fax: 05/4515 2729 | |
| VEDOUcí PROJEKTANT: P. MORAVEC | KONTROLOVAL: P. PRÝMA | | |
| ZAKAZNÍK: MENHIR projekt, s.r.o. | | ARCHIVNÍ č. | 3829-002-03-01-000 |
| BRNO – VÍDEŇSKÁ 229/11 REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE ZMĚNA Č.1 – KOMERČNÍ PROSTOR V 1.NP | | STUPEŇ | DPS |
| | | VÝR. ČÍSLO | – |
| | | DATUM | 8/2018 |
| | | FORMÁT | 3A4 |
| OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RS1 | | LISTŮ | 3 |
| NÁZEV VÝKRESU: Titulní list – čelní pohled | | LIST | 1 |
| | | VÝKRES | E3 |

