



ROZVÁDĚČ RS2

(1.NP – OBCHODNÍ PROSTOR)

ČELNÍ POHLED:

PLÁN OSAZENÍ PŘÍSTROJI:



MINIMÁLNÍ ROZMĚR NIKY: 500x580x127mm
HORNÍ HRANA ROZVÁDĚČE S HORNÍ HRANOU DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

Typ rozváděče (skříně):		OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, 3x24 MODULŮ			
Rozměry (ŠxVxH):		590x620x135		Nátěr (barva):	RAL 9016 (BÍLÁ)
Počet polí:		–		Dělení:	–
Krytí vnější/vnitřní:		IP 30/20		Jm.proud:	40A
Přívod:	VRCHEM	Vývody:	VRCHEM	Dodavatel:	MORAVEC a PRÝMA, v.o.s.
Pi[kW]:	12,80	β:	0,70	Pp[kW]:	8,96

Napěťové soustavy:	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:
3N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN–S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
	DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
	DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s.  Elektromontážní firma projekce – realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno tel/fax: 05/4515 2729	
VEDOUCÍ PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA		
ZAKAZNÍK: MENHIR projekt, s.r.o.		ARCHIVNÍ č.	3829-002-04-01-000
BRNO – VÍDEŇSKÁ 229/11 REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ČÁST ELEKTRO STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ	DPS
		VÝR. ČÍSLO	–
		DATUM	8/2018
		FORMÁT	3A4
OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RS2		LISTŮ	3
NÁZEV VÝKRESU: Titulní list – čelní pohled		LIST	1
		VÝKRES	E4

