



LEGENDA ZNAČEK:

- Podružná rozvadnice
- Jednoduchá zásuvka 1fáz.
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Zářivkové svítidlo
- Jednopláňový vypínač fáz 1
- Dvojitý střídavý přepínač fáz 5B(6+6)
- Střídavý přepínač fáz 6
- Elektrický zásobník 1fázový
- Zásuvkové ved. (CYKY 3x2,5mm2)
- Datové vedení UTP CAT6 (trubkování)
- Světelné ved. (CYKY 3x1,5mm)
- Krab.propoj. pro svorky WAGO – KU6BL/2
- KPR68 huboké

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [M2] |
|-------|-----------------|-------------|
| 401 | UČEBNA | 38,54 |
| 402 | KABINET | 36,72 |
| 403a | KABINET | 19,47 |
| 403 | CHODBA | |

ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE PROVEDENO DLE DODANÝCH PODKLADŮ OD INVESTORA V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI PODMINKAMI. ROZVODY BUDOU UMÍSTĚNY V ZÓNÁCH PRO UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ V SOULADU S ČSN 332130 ED.2. UMÍSTĚNÍ SVĚTELNÝCH SPINAČŮ 1050MM, ZÁSUVK 200MM NAD DEFIN.PODLAHOU. PROVEDENO PRO DATOVÝ ROZVOD. V TRUBKÁCH BUDE PROTÁHOVACÍ DRÁT. DATOVÉ ZÁSUVKY OSADIT VE VÝŠI 0,2 m NAD PODLAHOU.

ČSN 332000 4–41
SOUSTAVA : 3 PE+N stř. 50Hz 400/230 TN–C–S
Ochrana před neb.dot.nez.č. – samočinným odpojením od zdroje

| | | |
|---|---|--|
| akce: ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. oprava kabinetů zpracování dokumentace pro provedení stavby | stavebník: Statutární město Brno, měst. část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno | zodp. projektant: Ing. Miroslav Licek ČKAIT 1006732 |
| výkres: VNITŘNÍ ROZVODY měřítko: 1:50 | číslo výkresu: D.1.4.6.02 | stupeň: DPS, DVZ č.zakázky 2007/2020 datum: 03.2020 |