

LEGENDA

OZNAČENÍ	NÁZEV
	KONSTRUKCE A PRVKY ZDĚNÉ / BETONOVÉ / STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LATÍ / BEDNĚNÍ
	KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVĚNÉ - PŮVODNÍ BEZ POŠKOZENÍ - NEMĚNNÉ
	KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ, NESOUVISEJÍCÍ SE STABILITOU KROVU
	KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVĚNÉ - NOVODOBÉ STÁVAJÍCÍ OPRAVY, PROTĚŽY,...
	KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVĚNÉ - PŮVODNÍ NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK (IDENTICKÝ S PŮVODNÍM)
	KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVĚNÉ - PŮVODNÍ ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ, MOŽNÁ ČÁSTEČNÁ ZÁCHRANA PRVKU
	KONSTRUKCE A PRVKY KLEMPÍRSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ
	KONSTRUKCE A PRVKY PŘEMÍSTITELNÉ (MOBILNÍ)

POZNÁMKA

- STŘECHA: ŠÍKMA PULTOVÁ A SEDLOVÁ - NEMĚNNÉ
- STŘEŠNÍ SYSTÉM: BRAMAC - PÁLENÁ TAŠKA
- KRYTINA: GRANIT 13 - REŽNÁ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
- PODSTŘEŠNÍ IZOLACE: POJISTNÁ HYDROIZOLACE, BRAMAC PRO RESISTANT
- STŘEŠNÍ PĚŠT: NEZATEPLENÝ, BEZ POHLEDU
- MATERIÁL KROVU: NOVĚ NAVRŽENÉ PRVKY - SMRKOVÉ DŘEVO I. JAKOST TRÍDA A+, VLNKOST MAX. 12%
- SEŘÍZNUTÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ NEZNAČENO.
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ ČÁSTI TRÁMŮ BUDOU ODSTRANĚNY POUZE V NEZBYTNÉ MÍŘE, LATOVÁNÍ BUDE ZCELA ODSTRANĚNO.
- IMPREGNACE DŘEVA - FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR.
- KAMINOVÁ TĚLESA ZDĚNÁ, NEMĚNNÁ, POUZE NEZBYTNÉ SANACE POVRCHU.
- VEŠKERÉ REŽIVO ULOŽENÉ NA ZDĚNÝ ČI BETONOVÝ PODKLAD JE VYHODNĚ SEPAROVAT VYHODNÝM MATERIÁLEM NEBO IMPREGNOVAT. PŘEBYTEČNÉ OBEZDĚNÍ TRÁMŮ JE DOPORUČENO ODSTRANIT TAK, ABY DOŠLO KE SNÍŽENÍ VLHKOSTI PRVKŮ (PŘEDEVŠÍM U POZEDNIC).
- KOTVICI A SPOJOVACÍ PRVKY NEZNAČENY - NEMĚNNÉ, BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY KADMINOVÁNÍM ČI NIKLOVÁNÍM.
- BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY - SO 02.
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE NA PŮDU BUDOU VYMĚNĚNY ZA PROTIPOŽÁRNÍ S OHLEDEM NA PBŘ.
- ZHLAVÍ VAZNICE A6 JE POŠKOZENÉ, DOJDE K ODŘÍZNUTÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI VAZNICE TAK, ABY VAZNICE STÁLE PODEPÍRALA KROKEV


INFORMACE

- ANTÉNY A HROMOSVOD BUDOU DOČASNĚ DEMONTOVÁNY A PO REKONSTRUKCI STŘECHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ REVIZE
- ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEMĚRIT PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY DODAVATELEM STAVBY
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE, KTERÉ NEJSOU PŘÍSTUPNÉ (ZAZDĚNÉ ČÁSTI KROVU, SVODY MEZI ŠTÍTY, ...) NEBO NESOUVISÍ SE ZADÁNÍM (OKNA VE ŠTÍTECH, KORUNNÍ RÍMSY, SOUSEDNÍ STĚNY, ...) JSOU VYKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘÍPADNĚ VŮBEC
- PŘÍSTUP NA STŘECHU JE POMOCÍ NĚKOLIKA VÝLEZŮ, JEJICHŽ UMÍSTĚNÍ JE NEMĚNNÉ
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K ÚČELUM UDRŽOVACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. V DALŠÍ FÁZI PROJEKTU BUDE DLE POTŘEBY ZPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ PŘÍPADNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, TOTÉŽ PLATÍ U KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE K TRUHLÁŘSKÝM, ZÁMEČNICKÝM A KLEMPÍRSKÝM VÝROBKŮM.
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PROBEHL O V ČERVENCU 2016
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

POUŽITÉ ZKRATKY

1,2,...,31	PLNĚ VAZBY
A,B,...,E	HLAVNÍ ŠTÍTY
K1-81,Z1-15	KLEMPÍRSKÉ A OSTATNÍ PRVKY KROVU A STŘECHY
<b>PRVKY KROVU:</b>	
A,V,P,L,O	VAZNICE, VAZNÝ TRÁM, POZEDNICE, KLEŠTINA, ROZPĚRA
T,M	POMOCNÝ (ZAVĚTROVACÍ) TRÁM, KAMINOVÁ VÝMĚNA
S,R,N,U	SLOUPEK, KROKEV, NÁROŽNÍ KROKEV, ÚŽLABNÍ KROKEV
E,F	PÁSEK, VZPĚRA,
H,D	NOVODOBÁ VÝZTUHA/PROTĚŽA, DOPLŇKOVÉ PRVKY KROVU
*,	ČÁST POŠKOZENÉHO PRVKU URČENÁ K VÝMĚNĚ
a,b	NOVĚ NAVRŽENÁ ČÁST POŠKOZENÉHO PRVKU

SCHÉMA 1:500



+0 000 = cca 204,00 m

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.VLADAN HENEEK, MBA.	MÍSTO STAVBY PARG. Č. 941 MENDLOVO NÁM. 21, STARÉ BRNO, OKRES BRNO-MĚSTO	<b>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</b> <b>VLADAN HENEEK</b>		KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEEK, MBA.	STAVEBNÍK/INVESTOR MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	DATUM 26.9.2016	ŠTUPER DSP	FORMÁT 6x44
KONTROLOVAL Ing.SVATAVA HENKOVÁ, CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA ZDENĚK DOČKAL	ZAKÁZKOVÉ Č. 1642	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 19	
NÁZEV DÍLA MENDLOVO NÁMĚSTÍ 21 OPRAVA STŘECHY		PARE	MEŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D3.01
NÁZEV VÝKRESU D3. VÝKRESOVÁ ČÁST (NOVÝ STAV) SCHEMA KROVU				