



LEGENDA

- RB – ROZVÁDĚČ BYTU
(ROZVÁDĚČ BYTU OSAZEN NA KO125 NADE DVEŘMI)
- Y – SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- SPÍNÁČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNÁČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNÁČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNÁČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNÁČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNÁČ TROJPOLOVÝ (SPORÁKOVÁ KOMBIMACE)
- ∞ – MALÝ VENTILÁTOR – 25W, 230V AC
S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM
- Y – 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.

POZNÁMKA

- SPÍNÁČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD
NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD
NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM
SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912–91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2

- POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN–C–S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM
POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM
POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/3
- H07W–U 5J2,5 (CYKY–J 5x2,5) – SPORÁK
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/1
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/2
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – EOVS
- H07V–U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.ELEKTROKOTEL
- H07W–U 3J1,5 (CYKY–J 3x1,5) – SIGNÁL BLOK
- H07W–U 5J2,5 (CYKY–J 5x2,5) – ELEKTROKOTEL 6kW
- H07V–U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.TOPENÍ
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/4
- H07V–U 1J4 (CY4 ZŽ) – DOPLŇ.POSPOJ.KOUPELNA
- H07W–U 3J1,5 (CYKY–J 3x1,5) – S/2
- H07W–U 4J10 (CYKY–J 4x10) – PŘÍVOD PRO RB
- H07W–U 3J1,5 (CYKY–J 3x1,5) – REZ–SIGNÁL
- H07V–U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.ROZVÁDĚČE RB
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/5
- H07W–U 3J1,5 (CYKY–J 3x1,5) – S/1
- H07W–U 3J2,5 (CYKY–J 3x2,5) – Z/6

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	<div>MIMA PROJEKT, s.r.o.</div> <div></div> <div>Slovenská 1021 563 01 Lanškroun mob. 608885636</div>	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ		Obec: BRNO			
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO				Formát:	2xA4
Akce: MODERNIZACE BYTU BYT Č. 3, UL. MENDLOVO NÁMĚSTÍ, Č.P. 12, BRNO ELEKTROINSTALACE				Datum:	03/20
				Účel:	DPS
				Zak. číslo:	2111.2/20
				Archiv. číslo:	2111.2/20
Obsah výkresu:				Měřítko:	Číslo výkresu:
SILNOPROUDÉ ROZVODY – BYT				1:50	D.1.4b–1