


21-060110-60-10
připoj. šroubení rohové
termostatická hl.

21-060110-60-10
připoj. šroubení rohové
termostatická hl.

ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD PODLAHOU, POD OTOPNÝMI TĚLESY
PŘÍCHYCENÍ POTRUBÍ KE ZDI BUDE ZAJIŠTĚNO OBJÍMKAMI S KLIZNOU PRYŽOVOU
VLOŽKOU PRO POTRUBÍ Z MĚDI



TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	MATERIÁL STĚN	POZNÁMKY
3.012.001	ZÁDVEŘÍ	10,80	KERAMICKÁ DL. - P02	STÁV. OMÍTKA	2x VÝMALBA STĚNÝ, STROP, ODSTĚN BILÝ, SOKL. - DLAŽBA P02
3.012.002	POKOJ	19,88	PARKETY - P01	STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,20 m, 2x VÝMALBA STROP, STĚN, BILÁ, SOKL. - DR. V BARVĚ PARKET
3.012.003	POKOJ	20,02	PARKETY - P01	STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,20 m, 2x VÝMALBA STROP, STĚN, BILÁ, SOKL. - DR. V BARVĚ PARKET
3.012.004	KUCHYŇ	12,12	KERAMICKÁ DL. - P02	KERAMICKÝ OBKLAD / STÁV. OMÍTKA	2x VÝMALBA STĚNÝ, STROP, ODSTĚN BILÝ, SOKL. - DLAŽBA P02
3.012.005	KOUPELNA	4,08	KERAMICKÁ DL. - P02	KERAMICKÝ OBKLAD, STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,2 m, 2x VÝMALBA STROP, BILÁ
		66,97 m ²			

22-060090-60-10
připoj. šroubení rohové
termostatická hl.

22-060070-60-10
připoj. šroubení rohové
termostatická hl.

LEGENDA:

- OTOPNÁ VODA
VRATNÁ VODA
ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
SMĚR TOKU TOPNÉHO MEDIA
OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
TRUBKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO (sřezové připojení)
ROZVODNÉ POTRUBÍ Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
KULOVÝ KOHOUT
VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT 1/2"
TEPELNÁ IZOLACE TUBEX TL. 20 mm
AXIÁLNÍ KOMPENZÁTOR TVARU U

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA MIROSLAV ŠRÁMEK LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK		
INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED Dominikánské náměstí 198/1 602 00 Brno		
MODERNIZACE BYTU Č. 12 BRNO, LEITNEROVA Č. 24		FORMÁT	A3
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ		DATUM	III. 2020
VÝKRES :		ÚČEL	DPS
PŮDORYS		ČÍS.ZAK.	2020/NO
		MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU :
		1:50	V-03