

21-060110-60-10  
připoj. šroubení rohové  
termostatická hl.

21-060110-60-10  
připoj. šroubení rohové  
termostatická hl.

ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE ULOŽENO VE VYSEKANÉ DRÁŽCE V OBVODOVÉ STĚNĚ;  
POTRUBÍ NESMÍ BÝT ZAZDĚNO NA PEVNO, PŘEDEVŠÍM V OBLASTI  
KOMPENZÁTORŮ, T-KUSŮ A OBLOUKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU  
IZOLACI, PROTOŽE ZDE DOCHÁZÍ K DILATAČNÍMU VYKOMPENZOVÁNÍ

3.012.003  
20°

KLXM 1500.600-chrom  
rohová armatura HM  
termostatická hl.

3.012.004  
24°

3.012.005  
20°

RAY 6K  
3650 W

22-060090-60-10  
připoj. šroubení rohové  
termostatická hl.

22-060070-60-10  
připoj. šroubení rohové  
termostatická hl.

### LEGENDA:


22-060120-60-10  
KLTM 1820.750  
22x1  
KK  
VK  
i  
AK

OTOPNÁ VODA  
VRATNÁ VODA  
ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ  
SMĚR TOKU TOPNÉHO MEDIA  
OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT  
TRUBKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO (středové připojení)  
ROZVODNÉ POTRUBÍ Z MĚDĚNÝCH TRUBEK  
KULOVÝ KOHOUT  
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"  
TEPELNÁ IZOLACE TUBEX TL. 20 mm  
AXIÁLNÍ KOMPENZÁTOR TVARU U

TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	MATERIÁL STĚN	POZNÁMKY
3.012.001	ZÁOBERÍ	10,80	KERAMICKÁ DL. - P02	STÁV. OMÍTKA	2x VÝMALBA STĚNY, STROP, ODSTĚN BÍLÝ, SOKL - DLAŽBA P02
3.012.002	POKOJ	19,88	PARKETY - P01	STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,20 m, 2x VÝMALBA STROP, STĚN, BÍLÁ, SOKL - DR. V BARVĚ PARKET
3.012.003	POKOJ	20,02	PARKETY - P01	STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,20 m, 2x VÝMALBA STROP, STĚN, BÍLÁ, SOKL - DR. V BARVĚ PARKET
3.012.004	KUCHYŇ	12,12	KERAMICKÁ DL. - P02	KERAMICKÝ OBKLAD / STÁV. OMÍTKA	2x VÝMALBA STĚNY, STROP, ODSTĚN BÍLÝ, SOKL - DLAŽBA P02
3.012.005	KOUPELNA	4,08	KERAMICKÁ DL. - P02	KERAMICKÝ OBKLAD, STÁV. OMÍTKA	V. OBKLADU 2,2 m, 2x VÝMALBA STROP, BÍLÁ
		68,97 m <sup>2</sup>			

3.012.005

el. krytí kotle IP40



ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA <b>MIROSLAV ŠRÁMEK</b> LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK		
INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		
MODERNIZACE BYTU Č. 12 BRNO, LEITNEROVA Č. 24		FORMÁT	A3
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ		DATUM	III. 2020
VÝKRES :		ÚČEL	DPS
PŮDORYS , SCHEMA ZAPOJENÍ KOTLE		ČÍS.ZAK.	2020/NO
		MĚŘITKO :	Č.VÝKRESU :
		1 : 50	V - 01