



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

┌ Paní
Mgr. Ing. Lucie Radilová

Elišky Přemyslovny 634/50
625 00 BRNO

└

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
720/013283/2020/OKI

VYŘIZUJE / LINKA *Klieš*
Klieštková / 543 433 214

BRNO
17.06.2020
200617N2

VĚC

**Brno, revitalizace centrálního prostoru Nových sadů,
k.ú. Město Brno, p.č. 359/2; k.ú. Staré Brno, p.č. 1248/1,
prováděcí dokumentace - udržovací práce - souhlasné stanovisko s podmínkami**

Dne 5. 6. 2020 jste nás požádali o vyjádření k prováděcí dokumentaci udržovacích prací centrálního prostoru Nových sadů – revitalizaci mlatové plochy se zbytky zpevněné plochy po instalaci památníku. Prostor je lemován vzrostlými platany a je zde instalována výstava výrobců mobiliáře.

Je navržena výsadba 6 ks stromů Platanus acerifolia, umístění mobiliáře – lavice – křesla stabilní a otočná a umístění odpadkových košů. Rekonstrukcí se pozitivně změní odtokové poměry v řešeném území. Nově navržená plocha je zcela propustná – povrch šterkový trávník a zatravněná kostka. Srážková voda nebude odváděna do kanalizace.

Členění stavby: SO 01 Úpravy pleněru
SO 02 Mobiliář
SO 03 Řešení zeleně

Navrženou výsadbou a umístěním mobiliáře může dojít k dotčení ochranných pásem vodovodů a kanalizací, které jsou v provozování naší akciové společnosti.

Z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., s navrženou výsadbou dle předložené PD, při dodržení:

- Před zahájením prací na místě samém vytyčte a vyznačte viditelně proti poškození všechny vodovodní řady a kanalizační stoky, včetně přípojek, v prostoru dotčeném navrhovanými úpravami. Pro vytyčení kontaktujte předem p. Stelzela, tel. č. 606 676 302, email: vytycenivodovodu@bvk.cz (vodovod) a p. Vrbíka, tel. č. 606 758 358 (kanalizace).
- Zahájení prací oznamte min. 3 dny předem obvodovému provoznímu technikovi pro vodárenský provoz p. Příhodovi, tel. č. 724 141 433, a obvodovému provoznímu technikovi pro kanalizační provoz p. Vrbíkovi, tel. č. 606 758 358.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte ochranná území vodovodní a kanalizační přípojeky, v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností minimálně 0,75 m na každou stranu od osy potrubí, které je definováno v platné metodice Magistrátu města Brna v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených.
- Dodržte Městské standardy pro vodovodní síť a Městské standardy pro kanalizační zařízení.

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

- Obvodového provozního technika pro vodovodní síť p. Příhodu, tel. č. 724 141 433, a obvodového provozního technika pro kanalizační provoz p. Vrbíka, tel. č. 606 758 358, přizvěte na místo výsadby.
- Způsob zabezpečení vodovodních řadů, kanalizačních stok a vodovodních přípojek zkonzultujte s obvodovým provozním technikem pro vodovodní síť a technikem kanalizačního provozu.
- Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního potrubí provádějte pouze ručně a se zvýšenou opatrností.
- Požadujeme řádné zajištění výkopů, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího vodovodního nebo kanalizačního potrubí.
- Kořenový systém stromů nesmí zasahovat do ochranného pásma vodovodního řadu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.
- Ve všech místech v blízkosti ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok položte do výsadbové jámy protikořenovou fólii k zabránění prorůstání kořenů do ochranného pásma těchto sítí. Ke kontrole technologie výsadby přizvěte obvodového provozního technika pro vodárenský provoz p. Příhodu, tel. č. 724 141 433, pro kanalizační provoz p. Vrbíka, tel. č. 606 758 358, před zásypem jam a předložte mu sortiment vysazovaných dřevin, např. dodacím listem.
- Ovládací armatury, hydranty a revizní kanalizační šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti výsadby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537**. Investor zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto stanovisko 720/013283/2020/OKI platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data doručení.

S pozdravem

Poznámka: PD si necháváme

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS



Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR