



ŘEŠENÁ ČÁST

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ ÚSEK–STROP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBŘ
POŽÁRNÍ PRŮCHODKY –UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTICÍM KUSŮM KANALIZACE
A ARMATURÁM VODY V PODHLEDECH

S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ db20
- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ZV– ZPĚTNÝ VENTIL
- POJ.VENTIL– POJÍŠTOVACÍ VENTIL
- VPOD– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- PB– PEVNÝ BOD
- VyvVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- PV– PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
- VM– PODRUŽNÝ VODOMĚR
- ZU– VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm
NAD STŘECHOU HLAVICI
min.3,0m OD TERAS A OKEN
NEBO 3,0m NAD ŮROVEŇ TERASY

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	PAM ARCH	
Ing.Miriam Panicová	Ing.arch. Robert Ševčík	Ing.Miriam Panicová	kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz	
Stavebník: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b			Počet stran	4*A4
Místo stavby: Křídlovická 904/30b 603 00 Brno			Datum	03/2020
Název stavby: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b REKONSTRUKCE PAVILONU D: část D1, část D2			Stupeň	PROJEKT
Stavební objekt: S001, S002			Měřítko	1:50
Obsah:			D.1.4.2 ZTI	
PŮDORYS 1.NP			Číslo paré:	Číslo výkresu D.1.4.2-3