


SOUSEDNÍ OBJEKT KŘÍŽOVÁ 10a

BYT 03A	2.03A.01		10,3	3,05	PVC
	2.03A.02	POKOJ	20,7	3,00	VINYL
	2.03A.03		12,1	3,00	VINYL
	2.03A.04	KOUPELNA	12,1	1,92	
CELKEM			55.2		

ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE ULOŽENO VE VYSEKANÉ DRÁŽCE V OBVODOVÉ STĚNĚ;  
POTRUBÍ NESMÍ BÝT ZAZDĚNO NA PEVNO, PŘEDEVŠÍM V OBLASTI  
KOMPENZÁTORŮ, T-KUSŮ A OBLOUKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU  
IZOLACI, PROTOŽE ZDE DOCHÁZÍ K DILATAČNÍMU VYKOMPENZOVÁNÍ



#### LEGENDA:

- OTOPNÁ VODA
- VRATNÁ VODA
- ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
- SMĚR TOKU TOPNÉHO MEDIA
- 22-060120-60-10
- KLXM 1220.750
- 22x1
- KK
- VK
- i
- AK
- el. krytí kode IP40
- 22x1i
- 15x1i
- 18x1i
- ELEKTROKOTEL RAY 6 K
- 2x KK DN 20
- 1x Flamcovent Clean Smart 22 mm (odkalovač)
- 2x VK DN 15
- KLXM 1220.750-chrom
- rohová armatura HM
- termostatická hl.
- 2.03A.04
- 24°
- 15x1i
- 15x1i
- 2.03A.01
- 20°
- kanálek
- 03A

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE</div> <div>PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA</div> <div>MIROSLAV ŠRÁMEK</div> <div>LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK		
INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED	FORMÁT	
	Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		
MODERNIZACE BYTU Č. 3.1		A 3	
		V. 2020	
BRNO, KŘÍŽOVÁ Č. 8		DPS	
		2020/NO	
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO :	
VÝKRES :	PŮDORYS, SCHEMA ZAPOJENÍ KOTLE		
		1 : 50	
		Č.VÝKRESU :	
		V - 01	