


DESKOVÁ TĚLESA O STAVEBNÍ VÝŠCE 500 mm
délkově se musí vejít do nik v místnostech 108 a 107

Výkony těles jsou propočteny pro max teplotní spád 70/50°C
Vnitřní teplota v koupelně +24°C, ostatní místnosti +20°C

Veškeré potrubí izolovat tl. 9 mm

kondenzační kotel 17 kW s vestavěným zásobníkem 55 litrů
2x regulační ventil DN 15 - reg 2,3 každý
1x filtr DN 20



ORLÍ 11

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:
Orlí 11, byt č. 8

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m)		POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
			PO STROP	PO PODL.				
1.01	PŘEDSÍŇ	9,15	3,340	2,900	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 OMÍTKA - MALBA	SDK PODHLED SH1	KERAM. SOKL
1.02	KUCHYŇ	9,10	3,345	2,150	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MAL / SDK PODHLED	KERAM. SOKL
1.03	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-
1.04	KOUPELNA	4,50	3,365	2,900	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED SH2	V. O. 2100 MM
1.05	WC	1,60	~3,365	2,900	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3 OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED SH1	V. O. 1500 MM
1.06	ŠATNA	3,85	3,425	2,900	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2 OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED SH1	KERAM. SOKL
1.07	POKOJ I.	13,50	3,335	-	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA	P1 OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MAL	-
1.08	POKOJ II.	21,60	3,355	-	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA	P1 OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MAL	-

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno			POParch <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 045993108</small>						
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ									
OBJEKT:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			SO.04 - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Orlí 11, byt č. 8						
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY BYTŮ - Jánská 7 byt č. 18, Orlí 6 byt č. 12, Orlí 9 byt č. 3.2, Orlí 11 byt č. 8, Orlí 22 byt č. 6.2									
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kořínek		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva							
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Kořínek									
OBSAH VÝKRESU:	D.1.4.3.B-01 VYTÁPĚNÍ Půdorysy podlaží		FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	16.03	Č. VÝKR.		SADA:	
			DATUM:	04/2016	MĚŘÍTKO:	-	D.1.4.3.B-01			