

# **REVIZE ROZPOČTU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR – JOŠTOVA 3, BRNO**

## **D. Dokumentace stavby (SO.01 Hlavní objekt)**

Část: **D.1.4 Technika prostředí staveb**  
**D.1.4.1 Zařízení silnoproudé a slaboproudé  
elektrotechniky**

Stupeň : **Dokumentace pro provedení stavby (DPS)**

### **D.1.4.1.05 SPECIFIKACE**

Revize A

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,0
Montáž - práce		0,0
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>

č.p.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Elektromontáže</b>									
	Elektromontážní práce a materiál je nutno přikontrolovat dle projektové dokumentace - na případné rozdíly upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.									
	Specifikace je provedena v programu Verox 1.8.8.2									
	<b>Úprava rozvaděče RS1a</b>									
	Specifikace dle výkresu č. D1.4.1.02									
1	Jednopolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jednopolový jistič 10kA, 16C-1N, 16A - charakteristika C	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vývodka Ste16 12-14 mm	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Svorka 2,5mm2	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	HZS - Úprava zapojení a demontáž v rozvaděči vč. úpravy krycí desky	hod	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - kabelové žláby, lišty, propoj. dráty apod. - bude dáno požadavky při vlastní montáži.	sd	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Směrové značení vodičů	sd	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení - bude dáno požadavky při vlastní montáži.									
	<b>Úprava rozvaděče R1a - celkem</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Úprava rozvaděče RS1b</b>									
	Specifikace dle výkresu č. D1.4.1.02									
11	Jednopolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jednopolový jistič 10kA, 16C-1N, 16A - charakteristika C	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Vývodka Ste16 12-14 mm	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Svorka 2,5mm2	ks	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

15	HZS - Úprava zapojení a demontáž v rozvaděči vč. úpravy krycí desky	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Drobný nespécifikovaný montážní materiál - kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. - bude dáno požadavky při vlastní montáži.	sd	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Směrové značení vodičů	sd	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení - bude dáno požadavky při vlastní montáži.								
	Úprava rozvaděče R1b - celkem			0,00		0,00		0,00	0,00
	Instalace								
	Výměry dle výkresu č. D1.4.1.03-04								
21	Ocelová nosná konstrukce - všeobecně	kg	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Výměra 5+5+4x2.5 = 20	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	"AN" Svítidlo LED přisazené, prům. 450mm, výška 175mm, 36W, IP44, 2730lm, invertor na 1hod., 3000K, bílé - komplet vč. zdroje	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	"C" Svítidlo LED přisazené, prům. 550mm, výška 200mm, 50W, IP44, 3810lm, 3000K, bílé - komplet vč. zdroje	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	podatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fotoluminiscentní tabulka - "NOUZOVÝ VÝCHOD"	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Krabice pod omítku - přístrojová, 1 přístroj	ks	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krabice pod omítku prázdná s víčkem	ks	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Krabice do SDK - přístrojová, 1 přístroj	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm²	ks	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Lista vkládací 24x22mm, PVC, s vikem	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Výměra: 5+5+10 = 20	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm²	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Rámeček jednonásobný, pod vypínač	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

