

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
„Vídeňská 229/11, Brno – Rekonstrukce domu“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992785** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Vídeňská 229/11, Brno – Rekonstrukce domu**“.

Dotazy uchazeče č. 1:

V rámci VV jsme nenalezli položky k pozicím O1–O9, přičemž např. u pol. č. 549 – Těsnění připojovací spáry je s těmito pozicemi počítáno.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Jedná se o stávající okna, u kterých se odstraňuje omítka na ostění/nadpraží. Při odstraňování stávající těsnění může být poškozená, nebo tam nemusí být vůbec, proto se okna znovu přetěsňují.

Dotazy uchazeče č. 2:

Žádáme o doplnění PD půdorys 1.NP v části vzduchotechnika.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Příslušný dokument je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. Petr Lysek

Mobil: +420 733 745 145

E-mail: lysek@viaconsult.cz