

- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/5
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/1
- H07W-U 1J6 (CY6 ZŽ) - REZ-SIGNAL
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - PRÍVOD PRO RB
- H07W-U 4J10 (CYKY-J 4x10) - Z/2
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - SPORAK
- H07W-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - Z/1
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - POSPOJ.TOPENÍ
- H07W-U 1J6 (CY6 ZŽ) - SIGNAL BLOK
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - ELEKTROKOTEL
- H07W-U 1J4 (CY4 ZŽ) - DOPLŇ.POSPOJ.KOUPELNA
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/3
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/2
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/7
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/8

LEGENDA

- RB - ROZVÁDEČ BYTU (ROZVÁDEČ BYTU OSAZEN NA KO125 NADE DVEŘMI)
- SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- SPÍNAČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (SPORÁKOVÁ KOMBIMACE)
- MALÝ VENTILÁTOR - 25W, 230V AC S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM
- 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.

POZNÁMKA

- SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
-POD OMÍTKOU - ZDĚNÉ KONSTRUKCE


TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 <div>Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636</div>	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: JIHOHMORAVSKÝ		Obec: BRNO			
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO				Formát: 4x4	
Akce: MODERNIZACE BYTU BYT Č. 4, UL. VEVEŘÍ, Č.P. 71, BRNO ELEKTROINSTALACE				Datum: 09/20	
				Účel: DPS	
				Zak. číslo: 2163.4/20	
				Archiv. číslo: 2163.4/20	
Obsah výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY – BYT				Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.4b–1