LEGENDA

- Přívodní potrubí topné vody
- Vratné potrubí topné vody

POZNÁMKA

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden v podlaze. Mezi podlažími veden v drážce ve zdivu. Připojovací potrubí deskových otopných těles je vedeno z podlahy do zdi za otopným tělesem a připojeno zezadu od zdi.
- Potrubí v podlaze a ve zdi budou opatřena návlekovou izolací z pěnového polyetylénu tl. 13 mm.
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1, pokud není uvedeno jinak.
- Desková otopná tělesa VK s hladkou čelní deskou (8 stupňová regulace ventilu) budou připojena regulační rohovou H-armaturou umožňující uzavření a vypuštění tělesa. Veškeré armatury budou DN 15.
- Všechna tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.
- Regulace otopné soustavy bude řízena stávajícím systémem MaR.

generální projektant	A99 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno
projektant části	TPS PROJEKT s.r.o. Havlíčkova 134/20, 602 00, Brno
číslo pare	
architekt	Ing. arch. Jiří Betlach
HIP	Ing. Michal Palíšek
ved. projektant	Ing. Marek Vrba
stavebník	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
vypracoval	Bc. Simona Dvořáková
kontroloval	Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590
zodp. projektant	Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590

ZŠ A MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentace

název stavby	
objekt	-
část	**D.1.4a VYTÁPĚNÍ**
název dokumentu	**PŮDORYS 2NP**
zakázka	A-20-13
datum	09/2020
stupeň	DUR + DSP
měřítko	1:50
číslo přílohy	**102**