



LEGENDA

V1 STUPACÍ POTRUBÍ – STUŽENÁ VODA

LEGENDA ČAR

STUŽENÁ VODA

POZNÁMKA

SPECIFIKACE A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTU JE  
PŘED PŘEBÍHÁNÍM KONZULTOVAT S INVESTITOREM.  
POTRUBÍ Z PPŘ (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLouŠTKOU STĚNY  
ODVĚTVY POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLouŠTKOU STĚNY  
ZÁVĚTOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČOVY JENOVITOU SVĚTOUŠTÍ  
TRÁSOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN OŘEITNĚNĚ  
PŘÍPADOVÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.  
VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOVODNÁ)  
Ø POTRUBÍ (mm) VZDÁLENOST PODPOR (cm)  
Ø25 95  
Ø32 110  
Ø40 120  
Ø50 130  
Ø63 150

generální projektant

**A99**

projektant části  
Ing. Miroslav Hrbáček  
Benešova 15, 602 00 Brno  
ŽL, KAMAL, VODA, PLYN  
IČ: 06240733  
m.hrbacek@projektce.cz

číslo par

architekt

Ing. arch. Jiří Bařňák

výpracoval

Ing. Miroslav Hrbáček

HP

Ing. Michal Pálíček

kontroloval

Ing. Miroslav Hrbáček

ved. projektant

Ing. Marek Vrbka

zodp. projektant

Ing. Miroslav Hrbáček

stavebník

Stavbyřní město Brno, měřská část Brno-střed, Damskánská 264/2, 601 69 Brno

název stavby

**ZŠ A MŠ Brno, Antonínská 3. p.o. - přístavba ZŠ  
ve dvorním traktu - projektová dokumentace**

zakázka

A-26-13

objekt

datum

09/2020

část

**D.1.4c ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE**

stupeň

DUR - DSP

název dokumentu

VODOVOD 3.MP

číslo přílohy

108