

ZŠ Antonínská



knihna svítidel

dne 29|9|2020

JAROSLAV KRAUS

+420 722 954 955

kraus@mylight.cz

TOMÁŠ KADLEC

+420 607 154 253

kadlec@mylight.cz

myLIGHT s.r.o.


budova TRINITI

Trnitá 3, 602 00 Brno

www.mylight.cz

Obrázky realizací jsou pouze ilustrativní.



my⁺LIGHT



A

POPIS

sv. vestavné LED 34W/4000K, bava bílá,
75°, UGR<16, multiwatt, IP40/20, IK08,
230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT






ZŠ Antonínská



A1

POPIS

sv. přisazené LED 34W/4000K, bava bílá, 75°, UGR<16, multiwatt, IP40/20, IK08, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



B

POPIS


sv. vestavné LED 12W4000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, čirá optika, 230V



montážní otvor 86mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT







ZŠ Antonínská



C

POPIS

sv. přisazené, LED 54W, 4000K, IP66,
1572x111x95mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



D

POPIS

sv. přisazené LED 49W/4000K, těleso sv.
Al slitina, povrchová úprava dle výběru
architekta, satine mikropyramidový kryt,
l=1512mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



E

POPIS

sv. vestavné LED 125,6W/4000K,
bezrámečková kanstrukce,
mikroprismatický difuzor, d= 924mm,
stmívatelné DALI, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



E1

POPIS

sv. vestavné LED 71,6W/4000K,
bezrámečková kanstrukce,
mikroprismatický difuzor, d= 633mm,
stmívatelné DALI, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



F

POPIS

sv. přisazené LED 97,2/4000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, mikroprismatický
difuzor, d= 850mm, stmívatelné DALI dim,
230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



F1

POPIS

sv. přisazené LED 43,2/4000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, mikroprismatický
difuzor, d= 600mm, stmívatelné DALI dim,
230V





TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



G

POPIS

sv. přisazené LED 150W/4000K, těleso sv.
Al slitina, RAL 9007, optika 90°, čirý PC
kryt, IP65, IK10, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



H

POPIS

sv. přisazené LED 175W/4000K, těleso sv.
Al sliina, antracit, IP66, 230V




[mm]

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



POPIS

sv. vestavné LED 4W/4000K, těleso sv. Al
slitna, barva grafit, IP65, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



POPIS

sv. přisazené LED 12W/4000K, těleso sv.
PC, opál, IP65, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



M

POPIS

sv. LED vestavné do SDK, 40W EVG
940K NÍZKÉ OSLNĚNÍ UGR 18 stmívatelné
DALI , těleso AL slitina difuzor
MIKROPRISMA k řízení je třeba přivést od
tlačítka 0-1 kabel CYKY 5x1,5mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



N

POPIS

sv. nouzové LED 4,7W, značící směr úniku, přisazené svítící 1hod po výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



ZŠ Antonínská

N1

POPIS

sv. přisazené/vestavné nouzové,
protipanické LED 2W optika koridor, 1h
autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



ZŠ Antonínská



N2

POPIS

sv. nouzové LED 2W protipanické,
přisazené/ vestavné, optika area, svítící
3hod po výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



ZŠ Antonínská



N3

POPIS

sv. nouzové LED 5,5W protipanické,
přisazené, optika area, svítící 3hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



ZŠ Antonínská



N4

POPIS

sv. nouzové LED 2W protipanické,
přisazené/ vestavné, optika koridor, svítící
3hod po výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



ZŠ Antonínská

N5

POPIS

sv. přisazené/vestavné nouzové,
protipanické LED 2W optika area, 1h
autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




ZŠ Antonínská



O

POPIS

sv. závěsné LED 124W/4000K, těleso sv.
Al slitina, povrchová úprava dle výběru
architekta, asymetrické vyzařování
wallwasher, l= 4050mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





ZŠ Antonínská



P

POPIS

sv. přisazené LED 12W/4000K, Tělo sv. PC, černý, opálový difuzor, IP66



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT