














**LEGENDA:**

	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIC - LDP
	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIC KOUŘE - LDP
	PODRUŽNÉ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - ANALOGOVÉ, PROM. 6A
	ZVONEC
	HLAVNÍ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU STÁVAJÍCÍ
	DATOVÁ ZÁSLUŠKA 2xR45, cat. 6a
	DATOVÁ ZÁSLUŠKA 1xR45, cat. 6a
	HDMI ZÁSLUŠKA
	ROZVÁDEČ 19", 18U
	VT TERMINÁL 15"
	ČTEČKA
	OBJEDNACÍ TERMINÁL 15"
	STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVÁDEČ

POZNÁMKA:  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

KABELOVÁ TRASA PRO SLABOPROUD BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ  
CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU V CELÉ DÉLCE.  
PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ BUDOU POUŽITY KABELY UTP cat.6a A DATOVÉ  
ZÁSUVKY cat.6a..  
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDELENÉ OD ROZVODŮ SILOVÝCH

**PROVEDENÍ ROZVODŮ:**

-SK	-UTP cat. 6a pod omlitkou
-JEDNOTNÝ ČAS	-ČYKY 3x1,5 pod omlitkou
-ZVONEC 75V	-ČYKY 3x2,5 pod omlitkou
-LDP hlasiče	-1-CXKH-V B2cas1d0 P30-R 5x1,5 pod omlitkou
-Propoj LDP a ústřednu EZS	-1-CXKH-V B2cas1d0 P30-R 5x1,5 pod omlitkou

generální projektant	projektant	číslo para
<b>A99</b>	Ing. Tomáš Nešetrný - projektové elektro inženýry Brno, Soukromé sd. s.r.l. 102 00 Brno	
architekt	vypracoval	Ing. Tomáš Nešetrný
HP	kontroloval	Ing. Tomáš Nešetrný
ved. projektant	ved. projektant	Ing. Tomáš Nešetrný
stavbu	Stavbu realizuje firma: vzhledem k tomu, že firma Březina, Brno 602 00, je	
<p><b>ZS a mS Brno, Antonínská 3, p.n., přístavba ZS ze dvorním traktu - projektová dokumentace</b></p>		
název stavby		
zpráva		
list		