

VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 64 - oprava bytové jednotky č. 12, 4. NP
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace

Legenda materiálu

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	6,2	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	WC	0,8	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2,9	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	KUCHYŇ	8,4	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA OBKLAD ZA LINKOU
1.05	POKOJ 1	13,7	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.06	ŠATNA	2,5	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.07	POKOJ 2	17,1	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LIŠTA
1.08	LODŽIE	4,7				UZAVŘENÁ LODŽIE
CELKEM		56,3				

LEGENDA SVÍTIDEL:


- A X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP20
B X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP44
C X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMYVADLO IP44
D X SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ OBJÍMKOU SE ŽÁROVKOU

POZNÁMKA

- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm, ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1700mm
- ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
- SVÍTIDLO V KOUPELNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
- VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
- KABELY K DATOVÝM ZÁSUVKÁM BUDOU ROZŠÍŘENY O UTP KABEL
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ A NA WC BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM S ČASOVÝM DOBĚHEM

Legenda:

- RB ROZVADĚČ BYTU
SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm
ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm
SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ
SPÍNAČ SE SIG. DOUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ
ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON
AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
ZÁSUVKA STA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL. CHRÁNIČCE)
DATOVÁ ZÁSUVKA - PŘÍPRAVA (EL. CHRÁNIČKA)
VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM

 INFRA PROJEKT		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář	Otisk razítka:		
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Říjen 2020	Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: KŘÍDLOVICKÁ 64 - oprava bytové jednotky č. 12 Křídlovická 366/64, Brno-střed, par.č. 1400, k.ú. Staré Brno (610089)			Č. výkresu: D1.4.3	Paré:
Číslo zakázky:	Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace				