

Studio AEIOU s.r.o.
Husova 13
602 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
9259/2017/5040VYŘIZUJE LINKA
Ing. Kučerová / 543171562BRNO / DATUM
17.8.2017**Přípojka plynu k opravě parteru domu a navazujících prostor, Joštova 3**

Vyjádření k územnímu souhlasu

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci na výstavbu nové části přípojky plynu v ulici Joštově:

- Ulicí Joštovou jsou vedeny naše tramvajové a autobusové linky MHD. Výstavbou nesmí být na těchto linkách narušena plynulost a bezpečnost provozu.
Po dobu stavby musí být zajištěn bezpečný příchod a odchod cestujících na/ze zastávky MHD.
- V nezbytném případě dotčení dopravy, nebo zastávky MHD, projednejte návrh dopravních opatření (přechodné dopravní značení) v dostatečném předstihu s pracovníky **Odboru přípravy provozu – vedoucí p. Chudáček, tel. 543171415, mob. 603242625; e-mail: pchudacek@dpmb.cz.**
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být dotčeno nebo narušeno tramvajové těleso, trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.. Místo výkopových prací musí být staticky zabezpečeno, bezpečnostně označeno a vybaveno příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.
- V případě dotčení technických zařízení DPMB, a.s. projednejte realizační podmínky s pracovníky příslušných středisek:
 - Trať ED – Bc. Richter, DiS., tel. 543172211, mob. 603899064,
e-mail: vrichter@dpmb.cz,
 - Energetická síť (trolejové vedení) – p. Barfus, tel. 543173651, mob. 604291253.
e-mail: mbarfus@dpmb.cz,
- V řešeném prostoru chodníku ulice Joštovy se nachází kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí a zpětné trakční kabely jsou uloženy v multikanále SITEL). Při realizaci stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:
 1. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Energetická síť, Radlas 8/10, tel. 543175333 nebo 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
 2. V rámci stavby je nutné zajistit ochranu kabelovodu tak, aby nedošlo k jeho poškození, narušení, případně sesunutí - realizační podmínky s ohledem na prováděnou stavební činnost projednejte se správcem kabelové sítě, středisko Energetická síť - p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798; email lknoflicek@dpmb.cz.

3. Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném pásmu 2,0 m na každou stranu od kabelovodu provádějte ručně. Při provádění výkopových prací musí být kabelovod vhodným způsobem zajištěn proti poškození a prověšení.
4. **Při obnažení, ochraně a před zpětným zapravením (záhozem) kabelové trasy DPMB přizvěte pracovníky střediska Energetická síť ke kontrole zařízení - p. Štěpánek, tel. 605580852.**
5. Kabelovod a trakční kabely nesmí být narušeny. Jejich případné narušení hlasejte ihned na energetický dispečink tel. 543175132 nebo 603177646.
6. **Zahájení stavby oznamte na středisko Energetická síť.**
7. Požadujeme přizvání ke kolaudačnímu řízení, kde stavebník předloží protokol o vytyčení a kontrole kabelové trasy DPMB, která byla stavbou dotčena.
8. Kabelová trasa, která je vedena v nezpevněných plochách a v chodníku, nesmí být bez zajištění pojížděna dopravní a stavební technikou. Zajištění kabelovodu (přístupových komor kabelovodu) konzultujte s pracovníky střediska Energetická síť.
9. Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od kabelovodu) nesmí být umístěna žádná zařízení a stavební technika (jeřáby a jejich patky, zařízení stavenišť, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.
10. V případných místech křížení a souběhu musí být dodrženo ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 ČSN 34 1500.
11. V místech křížení musí být zařízení kladeno pod kabelovou trasu DPMB, a.s. s dodržением výškového odstupu minimálně 50 cm pod kabelovod. Ochránění nově zřizovaných zařízení musí být provedeno tvrdou chráničkou s přesahem 1 m na každou stranu od kabelovodu.


Kabelová trasa DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu výstavby musí být našim pracovníkům umožněn okamžitý přístup ke kabelové trase i k ostatním technickým zařízením DPMB, a.s..

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vystavení.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Jaromír Holec
technický ředitel