



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

studio AEIOU s.r.o.

Husova 355/13
602 00 BRNO - BRNO-MĚSTO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO
	722/021329/2017/DMi	Ing. Mičínová / 543 433 262	08.08.2017
VĚC			170808D2

BD Joštova 3, projektová dokumentace přípojky plynu k opravě parteru domu a navazujících prostor - územní souhlas, stanovisko souhlasné s podmínkami

Předložená dokumentace z 07/2017 (tech. zprávy + koordinační situace) řeší změnu stavby BD Joštova 3 na pozemku p.č. 572 a 776/1 v k. ú. Brno – město, spočívající v přesunu HUP do ostění hlavního schodiště budovy a posun části plynovodní přípojky v souběhu s původní o 300 mm v délce 2,37m.

Dle předložené situace původní i posunutá část plynovodní přípojky kříží dešťový svod objektu.

Ve vymezeném obvodu stavby se nachází vodovodní přípojka. Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu v našem provozování nebudou stavbou dotčeny.

Se stavbou souhlasíme při dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození vodovodní přípojku. Vytýčení dohodnete s pracovníkem naší akciové společnosti p. Stelzelem, tel. 606 676 302.
- Vodovodní přípojku zabezpečte proti poškození.
- Dodržte ochranné území vodovodní přípojky, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností min. 0,75m na každou stranu od osy potrubí. Zařízení a zázemí staveniště, skládky materiálů umístěte mimo ochranné území.
- V ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně, požadujeme řádné zajištění výkopů, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího potrubí.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p. Příhodu 724 141 433.

Vyjádření platí 1 rok od data odeslání.

Vyjádření platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Příloha: PD (koord.situaci si ponecháváme)

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR