

Příloha technické zprávy č.1
Akce: *Kounicova*

					Specifikace									Energie - celkem				Poznámka
číslo zař.	místnost	č.m.	popis zařízení	typ zařízení	počet	průtok vzduchu	tlaková ztráta	otáčky	elektr. příkon	napětí	elektr. proud	topný výkon	chlad. výkon	příkon celkem	topný výkon voda	topný výkon chladivo	topný výkon chladivo	
					ks	m3/h	Pa	1/min	kW	V	A	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
Zař. č. 1 - Větrání denní místnosti MŠ																		
1.01	WC	1.07;1.14	Potrubní diagonální ventilátor dvouotáčkový	-	2	140	120	2050	0,03	230	0,11	-	-	0,06	-	-	-	Napájení a prokabelování dod. ELE. Ventilátor bude spínán od světelného kontaktu s nastavitelným časovým releovým doběhem -