

LEGENDA MÍSTNOSTÍ INP:

PROSTOR	Č. M.	NAZEV MÍSTNOSTI	m²
BYT č.1	1.01	ZADVĚŘÍ	9,43
	1.02	LOŽNICE	13,33
	1.03	OBÝVACÍ POKOJ	14,34
	1.04	KUCHYŇE	4,64
	1.05	POKOJ	23,89
	1.06	KOUPELNA	4,67
	1.07	WC	1,34
			71,64
BYT č.2	1.08	ZADVĚŘÍ	7,88
	1.09	OBÝVACÍ POKOJ+KK	24,35
	1.10	POKOJ	16,85
	1.11	LOŽNICE	13,91
	1.12	ŠATNA	6,62
	1.13	KOUPELNA	3,93
	1.14	WC	1,69
			75,23
	1.15	CHODBA	3,44
	1.16	WC	0,99
	1.17	KÓJE	1,08
	1.18	KÓJE	1,08

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- SPINAČ ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ ŘAZENÍ 1/0 (VENTILÁTOR) IP20, ZAPUŠTĚNÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ
- SPINAČ ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
- SVĚTELNÝ VÝVOD S OBJÍMKOU
- VENTILÁTOR DO KOUPELNY NEBO NA WC
- S INTEGROVANÝM ČASOVAČEM

LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO PRÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ IP44

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A
- TROJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU VE VODOROVNÉM RÁMEČKU, 230V,16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, PRO LEDNÍČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, PRO TROUBU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, PRO MÝČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, PRO PRAČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, PRO DIGESTOŘ
- DVOJITÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 230V, 16A, X-ČÍSLO OKRUHU
- EL. VÝVOD
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ – CYA 6x2 mm
- SPOJÁKOVÁ KOMBINACE 400V, 20A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
- EL. VARNÁ DESKA – S / ELEKTROKOTEL – K / OHŘVÁČ – B

LEGENDA SLP

- KABELOVÁ TRASA
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- TV ZÁSUVKA
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2XRJ45
- AUDIO TELEFON

OZNAČENÍ ZÁSUVEK

- WLx
- OZNAČENÍ ČÍSLA ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

OZNAČENÍ SVÍTIDEL A VYPÍNAČŮ

- 1.001 a OZNAČENÍ ZVLÁŠT SPÍNANÉHO SVÍTIDLA V RAMCI
- MÍSTNOSTI NEBO PROSTORU
- OZNAČENÍ MÍSTNOSTI
- OZNAČENÍ OKRUHU

HLAVNÍ PŘÍVOD DO BYTU ZE STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE, MUSÍ BÝT VYMĚNĚN ZA CYKY 4X10.

VEDENÍ NOVÉHO PŘÍVODU Z RE DO RB BUDE ULOŽENO POD OMÍTKOU.

INVESTOR MUSÍ POŽADAT DISTRIBUTORA O HLAVNÍ JISTIČ 3X25A/B.

STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ ROZVADĚČ BUDE VYMĚNĚN ZA 46 MODULOVÝ.

JEDNODUCHÉ ZÁSUVKY NAD KUCHYŇSKOU LINKOU BUDOU UMÍSTĚNY VE VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČCÍCH.

DELKA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ HYG. VETŘÁNÍ DLE PŮDORYSU STAVEBNÍ ČÁSTI. POTRUBÍ NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO ČÁSTI PROJEKTU.


TOTO PLATÍ PRO OBA BYTY.

REKONSTRUKCE HDV NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU, V SOUČASNÉM STAVU ZATÍŽENÍ OBJEKTU NENÍ NUTNĚ ŘEŠIT REKONSTRUKCI HDV. V PŘÍPADĚ PŘIPOJOVÁNÍ ODPJOENÝCH BYTŮ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU, JE NUTNÉ ZNOVU POSODUIT ZATÍŽENÍ HDV OBJEKTU A V PŘÍPADĚ NEVHOVUJÍCÍHO VÝPOČTOVÉHO ZATÍŽENÍ HDV PROVĚST JEHO REKONSTRUKCI.

POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NŘEDEM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPR: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sp. -

hlavní inženýr projektu		Ing. Vít Ševčík		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant		Ing. Tomáš Novotný			
vyraboval		Bc. Jan Záruba			
investor		Statutární město Brno, MČ Brno-sřed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
místo stavby		Kounicova 286/43, 602 00 Brno-sřed-Veverř p.č. 268, k.ú. Veverř [6:0372]			
dílce		BYTY KOUNICOVA			
D.1.4.2 ELEKTRO		datum	06/2020		
obsah výkresu		formát	A4		
		č. zakázky	20_009		
		stupeň	DPS		
		měřítko	1:50		
		číslo výkresu			
PŮDORYS 1.NP				01	

ULICE PEKÁŘENSKÁ

ULICE KOUNICOVA