

LEGENDA ZNAČEK:

- | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|----------------------------------|
|  | vypínač č.1 | pod omítku | IP20 |  | RB – rozváděč bytový |
|  | vypínač č.5 | pod omítku | IP20 |  | světelný vývod stropní |
|  | vypínač č.6 | pod omítku | IP20 |  | světelný vývod nástěnný |
|  | vypínač č.7 | pod omítku | IP20 |  | vývod 3F |
|  | vypínač č.6+6 | pod omítku | IP20 |  | požární hlásič kouře bateriový |
|  | vypínač č.5+1 | pod omítku | IP20 |  | číslo obvodu/svítidlo |
|  | zásuvka AC230V/16A jednoduchá | pod omítku | IP20 |  | akustická signalizace(el.zvonek) |
|  | zásuvka AC230V/16A dvoj. s natočenou dutinou | pod omítku | IP20 |  | domovní telefon |
|  | zásuvka AC230V/16A dvojs. natoč.dutin.+svodičT3 | pod omítku | IP20 |  | ochranné pospojování |
|  | zásuvka sdělovací |  | zásuvka TV + R |  | ventilátor s doběhem |

POZNÁMKY:

V BYTĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ PŘÍPOJKA(TRUBKOVÁNÍ) STA. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH. ZE ZÁSUVKY DO CHODBY BUDE VĚST TRUBKA d=20 mm UKONČENA V KRABICI KO97.

VE STÁVAJÍCÍM PROVEDENÍ BYTU SE NENACHÁZÍ PŘÍPOJKA INTERNETU. Z CHODBY DO BYTU BUDE PŘIPRAVENA TRUBKA PRO ZATAŽENÍ KABELU DO BYTU, NA CHODBĚ BUDE TRUBKA $d=20$ mm UKONČENA V KRABICI KO97. ROZŠÍŘENÍ INTERNETU V BYTU BUDE POMOCÍ WIFI ROUTERU/MODEMU KTERÝ BUDE UMÍSTĚN HNED ZA PRVNÍ ZÁSUVKOU INTERNETU. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMIŤKOU V TRUBKÁCH PRO 3F NAPOJENÍ BYTU BUDE MEZI BYTEM A CHODBOU UMÍSTĚNA TRUBKA $d=32$ mm.



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | | | |
|-------------------|---------------|-------|--------------|--------------------------|
| Č. | NÁZEV | m² | DRUH PODLAHY | SV. VÝŠKA STROPU [mm] |
| 7.011.001 | CHODBA | 6,00 | PVC | 2600 |
| 7.011.002 | LOŽNICE | 14,09 | PVC | 2600 |
| 7.011.003 | OBÝVACÍ POKOJ | 20,61 | PVC | 2600 |
| 7.011.004 | KUCHYNĚ | 10,34 | PVC | 2600 |
| 7.011.005 | KOUPELNA | 2,69 | KER. DLAŽBA | 2300 |
| 7.011.006 | ZÁCHOD | 0,86 | KER. DLAŽBA | 2300 |
| | CELKEM | 54,59 | | |

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPUSOBNĚNÍ DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TATO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTIVĚ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

| | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|
| Z1 | | | |
| OZNAČENÍ | PODROBNOSTI O ZMĚNĚ | DATUM | POPIS |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--|
|  | Zodpovědný projektant |  D2C PROJEKT group s.r.o. | Gebaurova 4502 /18, 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310 | IČ: 072 89 227 DIČ: CZ 072 89 227 www.d2c.cz |
| | Ing. et. Ing. Lukáš Císarř | | | |
| | | | | |
| | Vypracoval | | | |
| | Patrik Donabauer | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Místo stavby: Novobránská 80/10, 602 00 Brno | Zakázkové číslo: | 2020_132 |
| Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno | Datum: | 12/2020 |
| Stavba: ULICE NOVOBRANSKÁ 10 - OPRAVA BYTU Č.11 | Stupeň: | DPS |
| | Měřítko: | 1 : 50 |
| Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu | Výkres číslo: | Číslo paré |
| Část PD : D.1.4.3 - Elektroinstalace | | |
| Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE - NOVÝ STAV | | |
| | | D.1.4.3.b.1 |

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C projekt group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C projekt group s.r.o.