



POZNÁMKA:

- BYTOVÁ JEDNOTKA JE CENTRÁLNĚ VYTÁPĚNA, MÁ TEDY I CENTRÁLNÍ OHŘEV VODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STĚNÁCH
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- V SOUČASNOSTI NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM. POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ VÝROBCEM. NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONDENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.
- V NEJVYŠŠÍM BODĚ OTOPNÉ SOUSTAVY NUTNO NAINSTALOVAT ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL. K TOMUTO ODVZDUŠŇOVACÍMU VENTILU MUSÍ BÝT ZACHOVÁN PŘÍSTUP.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.	NÁZEV	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
7.011.001	CHODBA	2600
7.011.002	LOŽNICE	2600
7.011.003	OBÝVACÍ POKOJ	2600
7.011.004	KUCHYNĚ	2600
7.011.005	KOUPELNA	2300
7.011.006	ZÁCHOD	2300
	CELKEM	

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES				
OZN.	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	NOVÉ DESKOVÉ	500	600	100
OT 2	NOVÉ DESKOVÉ	1100	600	100
OT 3	NOVÉ DESKOVÉ	1600	600	100
OT 4	NOVÉ DESKOVÉ	800	600	100
OT 5	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	600	1220	30

- LEGENDA ZNAČENÍ
- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OT
 - POTRUBÍ VRATNÉ PRO OT
 - SVISLÉ STOUPACÍ VEDENÍ PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ OT
 - VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL. Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPUSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE). JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et. Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Patrik Donabauer

D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby: Novobranská 80/10, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	12/2020
Stavba: ULICE NOVOBRANSKÁ 10 - OPRAVA BYTU Č.11	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1 : 50
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo: D.1.4.2.b.1	Číslo paré
Část PD : D.1.4 Technika prostředí staveb		
Obsah výkresu: VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		