


## Rekonstrukce parteru domu Kobližná 9

### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Jedná se o následující položky ve VV:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Požadavek na doplnění a vysvětlení
<b>R:</b>	<b>A01</b>	<b>Kobližná Nové konstrukce_RTS 20/ I</b>			
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>			
23	9X00P06	D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad drogerií, nový nátěr,, , odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P06  <b>Plocha ocel. konstrukcí, kde se uvažuje očištění a povrchová úprava: 9,20 m2 nad drogerií.</b>	kpl	1,00000	Doplnění množství očišťované plochy.
24	9X00P07	D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad východní jednotkou,, , nový nátěr, odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P07  <b>Plocha ocel. konstrukcí, kde se uvažuje očištění a povrchová úprava: 24,30 m2 nad východní jednotkou.</b>	kpl	1,00000	Doplnění množství očišťované plochy.
25	9X00P10	D+M úprava styku stávající podlahy s novou předstěnou v drogerii, dle PD - pozn. P10  <b>Viz přesný popis na výkrese D.1.4.2 Pohled na parter, legenda poznámek, specif. pro P.10 Rozměry – viz délkové kóty na výkresu D.1.4.3 Celkový půdorys: délka 1x 0,15 m + 1x 0,65 m = celkem 0,8m Kresba viz také výkres D.1.4.5 Pohledy vnitřní.  Viz také TZ str.9 Provoz v průběhu výstavy = Po provedení projektovaných prací bude ochranná stěna odstraněna a dotčené konstrukce uvedeny do původního stavu (nutno počítat s opravami ve styku stěny s podlahou, stěnami a stropem ...</b>	Kpl  <b>m</b>	1,00000  <b>0,8</b>	Doplnění specifikace položky a množství.
26	9X00P14	D+M zvonkové tablo včetně zapojení, kotvení, příslušenství, dle PD - pozn. P14  <b>Veškerý popis tabla viz PD, příloha D.1.11.2 Standard zvonkové tablo. Kusovník = 1kus</b>	kpl	1,00000	Doplnění specifikace položky a množství.

27	9X00ST10	<p>Osekání zdi v tl. 30mm v kruhu d=300mm v dostatečné hloubce, dle PD - pozn. ST10</p> <p><b>Viz přesný popis na výkrese D.1.4.2 Pohled na parter, výpis staveb. úprav na výkresu a specif. pro ST.10.</b></p> <p><b>Viz také výkres výpisu kamenických výrobků D.1.10.1, kde je vyznačena kresebně i poloha.</b></p> <p><b>Součástí je základní zapravení pro možnost osadit svítidlo, což je zřejmé z popisu účelu této stavební úpravy</b></p>	kpl	1,00000	Doplnění specifikace položky a množství.
<b>R:</b>	<b>B01</b>	<b>Kobližná Bourací práce_RTS 20/ I</b>			
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>			
29	M24XD17	<p>Odstranění VZT jednotky a rozvodů (dosavadní provoz kebab grilu) včetně likvidace</p> <p><b>Vzt jednotka rozměry ca 800/500/400, včetně přidružených zbytků rozvodů, kabeláže apod.</b></p> <p><b>1ks</b></p> <p><b>Foto:</b></p> 	kpl	1,00000	Doplnění specifikace položky a množství.

GP:

1/ Vloženy popisy vepsáním do formuláře výše modrým textem.

Ing. arch. Roman Strnad, 7.9.2020