



POZNÁMKA:
-V POLI 1 ROZVADĚČE RH-02 BUDOU VYMĚNĚNY POJISTKY 200A ZA POJISTKY PNH 300A
-V POLI 2 SE ODPOJÍ VŠECHNY PŘÍVODY PRO KUCHYŇ A DEMONTUJÍ SE PŘÍSLUŠNÉ JISTIČE, NA UVOLNĚNÉ MÍSTO SE INSTALUJE NOVÝ JISTIČ MC2B-A300 S NASTAVENÍM TEPELNÉ SPOUŠTĚ NA 240A (UPŘESNĚNÍ ODPOJOVANÝCH VÝVODŮ VIZ. REVIZNÍ ZPRÁVA)
-VÝVOD Z JISTIČE DO ROZVADĚČE RM02.1 VE 2.NP BUDE PROVEDEN KABELEM CYKY-J 3x120+70mm2 + H07V-K35/ZZ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY: STÁVAJÍCÍ

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div><div>PAM</div><div>ARCH</div></div>	
Ing. Jaromír Glovina	Ing.arch. Robert Ševčík	Ing. Jaromír Glovina	kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http://www.pamarch.cz	
Stavebník: Statutární m.Bрно, Brno–střed, Dominikánská 264/2, 601 69			Formát	8A4
Místo stavby: Horní 742/16, 639 00 Brno – Štýřice			Datum	11/2020
Název stavby: ŠJ BRNO, HORNÍ 16, p.o. - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ			Stupeň	DPS
Stavební objekt: SO01			Měřítko	1: 50
Obsah:			D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTRUINSTALACE	
PŘÍPOJKA NN - 1.NP			Číslo paré:	Číslo výkresu D.1.4.3-02