



1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK VODA - VODA, 150kW	7
1	ODLUČOVAČ PÁRY DN300	6
1	AUTOMATICKÝ ZNĚČOVACÍ FILTR + TEPILOVODNÍ DOPĹŇOVACÍ SODPRAVA	5
1	ZÁSODNÍKOVÁ NÁDRŽ VODY O OBSAHU 800 l/10 MPa	4
1	ROZDĚLOVAČ-SBĚRÁČ RS KOMBI. TYP MODUL 120	3
2	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOB A N300/6, 300L	2
1	VÝMĚNÍK PÁRA-VODA, -100.0kW, 0.9 MPa	1

VEDOUCI PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROJEKTOVÝ A INŽ. ATELIER TOMEŠOVA 1, 602 00 BRNO TEL: 543 232 100
Ing.arch. Ivo Brandšteinr	ing. Zdeněk Čermák	ing. Zdeněk Čermák	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			
BYTOVÝ DŮM BRATISLAVSKÁ 62, BRNO p.č. 794, k.ú. Zábřehovice Dokumentace pro výběr dodavatele			FORMÁT 1A4
SCHEMA VÝMĚNIKOVÉ STANICE			DATUM 10/2010
			STUPEŇ dokumentace pro výběr zhotovitele
			PROFESE ÚSTŘ. VYTÁPĚNÍ
MĚŘÍTKO: -			VÝKRES ČÍSLO: ÚT-10