



LEGENDA

- DOMOVNÍ STRÁŽCE BASIC LINE, ÚHEL POKRYTÍ 240st.
- TERMOSTAT PRO SPÍNÁNÍ TOPNÝCH KABELŮ, ROZSAH 0-20Sst. NASTAVENO NA +3st. C, VENKOVNÍ PŘÍKONNÍK
- PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO SE SENZOREM POHYBU A S NOUZOVÝM MODULEM, PRŮMĚR 300mm, 230V, ZDROJ LED 20W, 4000K, IP54
- PŘÍSAZENÉ SVĚTLIDLO SE SENZOREM POHYBU, PRŮMĚR 300mm, 230V, ZDROJ LED 20W, 4000K, IP54
- ŘETĚZ LED MODULŮ, 32x2,2W, 6500K, MAX. 32 MODULŮ NA 1 ŘETĚZ, NAPÁJENÍ 24V, IP68, STÍMIVATELNÉ
- NAPAJEČ (SPÍNANÝ ZDROJ) 230/24V, 250W, IP67, STÍMIVATELNÝ 1-10V
- LED PÁSEK, 20W/m, 6500K, DÉLKA 3000mm, NAPÁJENÍ 24V, IP66, STÍMIVATELNÉ
- NAPAJEČ (SPÍNANÝ ZDROJ) 230/24V, 130W, IP67, STÍMIVATELNÝ 1-10V
- SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL, 230V, 15W/m, UKONČENÝ SYSTÉMOVÝM ZAKONČENÍM. ULOŽENÍ A UPEVNĚNÍ V KONSTRUKCI JE ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI

ROZVODNÁ SOUSTAVA 1NPE-50Hz 230V TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

DOKUMENTACE PRO OHLAŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A PRO PROVEDENÍ STAVBY

PAR

KATASTR

NÁZEV AKCE
OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAŽUJÍCÍCH PROSTOR MASARYKOVA 14

BRNO MĚSTO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VOJTĚCH HOLÍK
Lužná 19, 617 00 Brno, tel.: +420 603 438 162

ARCHTEKT, VEDOUcí PROJEKTU
ING. ARCH. ROMAN STRNAD
Kamínky 308/28, 63400 Brno, strnad@the-buro.cz, 723996800

ZADAVATEL
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
ING. MARTIN ŠTĚRBA, OISBD

DATUM
BŘEZEN 2018
MĚŘÍTKO

D.4.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.4.1.3 PŮDORYS - ČÁST 2

1:20

POKRAČUJE NA VÝKRESE D.4.1.2