


ROZVADĚČ RS



ROZVODNÁ SOUSTAVA 1NPE~ 50Hz 230V TN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROVEDENA
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-4-41a&2**

DOKUMENTACE PRO ŠTAVENÍ, STAVENÍ, UDRŽ. A PRO PŘEMĚNU STAVY
MEZI AKC.

ZAPŮSTĚNA ROZVODNICE M2000,
TYP IU/16
380/825/160
PRÍVOD SPÔDEM, VÝVODY VRCHEM
KRYTÍ IP30/IP20
ROZVODNICE PROVEDENA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1

OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJICICH PROSTOR MASARYKOVA 14

PAR

KASER
BRNO MĚSTO

ZODPovedný projektant
Ing. Vojtěch Holík
Luhová 19, 617 00 Brno, tel.: +420 603 438 162
Zodpovedná osoba
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED
Dátum
Březen 2018

MERINKO

D.4.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.4.16 ROZVADĚČ SPOL. SPOTŘEBY RS

ARCHITEKT, VĚDOUcí PROJEKTU
Ing. arch. Roman Strnad

Komínky 308/28, 634 00 Brno, strnad@he-burco.cz, 72398600

ZODPovedná osoba
Ing. Martin Štěrba, oibd