

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH A K OTOPNÉMU TĚLESU VE STĚNÁCH.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ VÝROBCEM. NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONCENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
4.007.001	CHODBA	6,36	PVC	3300
4.007.002	POKOJ	26,39	PVC	3300
4.007.003	POKOJ	22,81	PVC	3300
4.007.004	KUCHYNĚ	16,14	PVC	3300
4.007.005	KOMORA	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	3300
4.007.006	KOUPELNA	3,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	2600
4.007.007	KOMORA	0,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	3300
4.007.008	WC	1,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	2600

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 78,05

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OZNAČENÍ	TYP OTOPNÉHO TĚLESA	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 01	NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	900	600	150
OT 02	NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	1000	600	100
OT 03	NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	1100	600	150
OT 04	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	600	1220	30

LEGENDA ZNAČENÍ


- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- POTRUBÍ VRATNÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

TATO DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

Zodpovědný projektant  
Ing. et Ing. Lukáš Císař  
  
Vypracoval  
Monika Pěnčíková

**D2C**  
PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502/18  
615 00 Brno - Židenice  
+420 728 187 310

IC: 07289227  
DIČ: CZ07289277  
www.d2c.cz

Místo stavby: Sukova 546/5, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	09.02.2021
Stavba: ULICE SUKOVA 5 - OPRAVA BYTU č. 7	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.2 Vytápění		
Obsah výkresu: VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.