


WL 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 13	W 15
CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5
ER	vývod sporák	zásuvky el. trouba	zásuvky myčka	zásuvky kuch.linka	zásuvky kuch.linka	zásuvky lednice	zásuvky chodba +digestoř	zásuvky pračka	zásuvky kotel	zásuvky ložnice	zásuvky obýv. pokoj	zásuvky otop. žebřík	osvětlení kuchyně	elektronický zvonek
stávající přívod													koupelna	
													záchod	
													chodba	
													obývací pok.	
													ložnice	
													+ventilátor	



Nap. soustava: 3NPE, AC400/230V/TN-C-S
plastová nástěnná modulová rozvodnice
počet modulů: 40
rozměr(ŠxVxH) 360x700x110
barva bílá
přívod vrchem
vývody vrchem
Pi (kW)
Ps (kW) 11
IP 40

Poznámka:
Návrh je řešen pro elektrizaci bytové jednotky "B" ve smyslu ČSN 33 2130
tzn pro třífázové připojení s Pmax=11kW
Zkratová odolnost všech přístrojů 10kA
Prostorová rezerva 30%

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPŮSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).
JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRÁŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant
Ing. et. Ing. Lukáš Císař
Vypracoval
Patrik Donabauer

D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

iČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby: Beethovenova 653/3, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	11/2020
Stavba: ULICE BEETHOVENOVA 3 - OPRAVA BYTU Č.9.1 (09a)	Stupeň:	DOS
	Měřítka:	
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo: D.1.4.3.b)2	Číslo paré
Část PD : D.1.4.3 - Elektroinstalace		
Obsah výkresu: Rozvaděč - schéma zapojení		