

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OZNAČENÍ	TYP	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	NOVÉ DESKOVÉ	800	600	155
OT 2	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	1220	500	30
OT 3	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	155
OT 4	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	100
OT 5	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	100
OT 6	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	100

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- POTRUBÍ VRATNÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA
- ▲ VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
4.007.01	CHODBA	10,29	DŘEVĚNNÉ PARKETY	2900
4.007.02	ZÁCHOD	1,36	PVC	2600
4.007.03	KOUPELNA	3,48	KER. DLAŽBA	2750
4.007.04	KUCHYNĚ	11,60	PVC	2750
4.007.05	SKLAD	3,00	PVC	2750
4.007.06	POKOJ	22,08	DŘEVĚNNÉ PARKETY	2915
4.007.07	POKOJ	14,71	DŘEVĚNNÉ PARKETY	2940
4.007.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,56	KER.DLAŽBA	2800

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 71,08

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH A K OTOPNÉMU TĚLESU PŘI STĚNÁCH.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUČENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ VÝROBCEM. NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONDENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Nataliia Lupyr

D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502/18 IČ: 07289227
615 00 Brno - Židenice DIČ: CZ07289277
+420 728 187 310 www.d2c.cz

Místo stavby:	Koblížná 14, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	25.01.2021
Stavba:	ULICE KOBLIŽNÁ 14 - OPRAVA BYTU č. 7	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
Část stavby:		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD:			
Obsah výkresu:	VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		
		D.1.4.2.b.1	