



LEGENDA ZNAČENÍ

POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OT

POTRUBÍ VRATNÉ PRO OT

SVISLÉ STOUPACÍ VEDENÍ PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ OT

VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

POZNÁMKA:

- ZDROJ VYTÁPĚNÍ JE NOVÝ ELEKTRICKÝ KOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STĚNĚ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPELOVNÍHO POTRUBÍ BUDE ZACHOVÁNO
- POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NAVRŽENO MĚDĚNÉ, TEPELNĚ ISOLOVANÉ VÝROBCEM.
- NÁVRH MUSÍ BÝT V KORESPONDENCI S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁSKAMI. POTRUBÍ MUSÍ BÝT DILATOVÁNO.
- PODROBNĚJI VIZ. D.1.4.2.a-TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.	NÁZEV	m²	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
4.010.01	CHODBA	12,66	3000
4.010.02	OBÝVACÍ POKOJ	22,37	3140
4.010.03	POKOJ	23,68	2960
4.010.04	KOUPELNA	3,97	3000
4.010.05	ZÁCHOD	0,9	3140
4.010.06	SKLAD	1,2	3140
4.010.07	LOŽNICE	18,63	3140
4.010.08	KUCHYŇ	11,83	3040
4.010.09	JÍDELNA	5,68	3140
4.010.10	BALKON	2,85	3610
	CELKEM	103,77	

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES				
OZN.	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ	400	600	60
OT 2	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ	1200	600	60
OT 3	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ	1200	600	100
OT 4	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ	1400	600	100
OT 5	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ	1200	600	60
OT 6	NOVÝ KOMBI. ŽEBŘÍK	600	1500	30

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘIZPŮSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et. Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Monika Pěncíková

Patrik Donabauer

D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby: Průchodní 377/2, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021	
Stavba: ULICE PRŮCHODNÍ 2 - OPRAVA BYTU Č.10	Stupeň:	DPS	
	Měřítko:	1 : 50	
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:	Číslo paré	
Část PD : D.1.4.2 - Vytápění			
Obsah výkresu:	VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		
	D.1.4.2.b.1		

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C projekt group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C projekt group s.r.o.