



POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDE/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 22x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 22x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
5.009.01	CHODBA	20,2
5.009.02	KUCHYŇ	12,8
5.009.03	POKOJ	6,6
5.009.04	SKLAD	1,1
5.009.05	WC	1,0
5.009.06	KOUPELNA	5,4
5.009.07	POKOJ	21,2
5.009.08	POKOJ	29,2
5.009.09	POKOJ	20,6
5.009.10	POKOJ	12,2
5.009.11	CHODBA	5,1
5.009.12	BALKÓN	2,2
	CELKOVÁ PLOCHA	137,6



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristína Pavíčková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Jánská 16, byt č. 9	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Jánská 16, byt č. 9		P-20-002-000
		11/2020
Název výkresu	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	1:50 D.1.4.2.2