





















LEGENDA ZNAČEK:



-  VYPÍNAČ Č.1
-  VYPÍNAČ Č.5
-  VYPÍNAČ Č.6
-  VYPÍNAČ Č.7
-  VYPÍNAČ Č.6+6
-  VYPÍNAČ Č.5+1
-  ZÁSUVKA AC230V/16A JEDNODUCHÁ
-  ZÁSUVKA AC230V/16A DVOJ. S NATOČENOU DUTINOU
-  ZÁSUVKA AC230V/16A DVOJ.S NATOČ.DUTIN.+SVODIČT3
-  ZÁSUVKA TV + R + S
-  RB - ROZVADĚČ BYTOVÝ
-  SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
-  SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
-  VÝVOD 3F
-  POŽÁRNÍ HLÁSIČ KOUŘE BATERIOVÝ
-  10/oz ČÍSLO OBVODU/SVÍTIDLO
-  AKUSTICKÁ SIGNALIZACE(EL.ZVONEK)
-  DOMOVNÍ TELEFON
-  OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
-  VENTILÁTOR S DOBĚHEM

POZNÁMKA

- NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚZAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTIMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.
- NA CHODBĚ PŘED BYTEM BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NA ROZVODY UPC, ODTUD BUDE KABEL VEDENÝ AŽ DO BYTU K ZÁSUVCE V TRUBCE d=20 mm. ROZŠÍŘENÍ INTERNETU V BYTĚ SE UVAŽUJE POMOCÍ WIFI ROUTERU/MODEMU, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN HNED ZA ZÁSUVKOU. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH.
- PRO HDO A 3F NAPOJENÍ BYTU BUDE MEZI BYTEM A CHODBOU PŘIVEдена TRUBKA d=32 mm, V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDOU ZATAŽENY NOVÉ KABELY Z ER DO RB.

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS
	Zodpovědný projektant	 <div><b>D2C</b> PROJEKT group s.r.o.</div> <div>Gebauerova 4502/18 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310 IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz</div>	
	Ing. et Ing. Lukáš Císař		
	Vypracoval		
	Nataliia Lupyr		
	Patrik Donabauer		
Místo stavby: Kapucínské nám. 12, 602 00 Brno		Zakázkové číslo:	2021_104
Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.06.2021
Stavba: KAPUCÍNSKÉ NÁM. 12 - OPRAVA BYTU č. 1		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
Část stavby:		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.3 Elektroinstalace			
Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE - NOVÝ STAV			
		D.1.4.3.b.1	